

Gmina Miejska
Lidzbark Warmiński
ul. Aleksandra Świętochowskiego 14
11-100 Lidzbark Warmiński

tel. +48 89 767 85 00

fax +48 89 767 23 03

www.lidzbarkw.eu

um@lidzbarkw.pl

Lidzbark Warmiński, dnia 07.05.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: **Realizacja projektu: „Budowa pawilonu zdrowia wraz z pozostałą infrastrukturą uzdrowiskową w Lidzbarku Warmińskim”**, Znak sprawy: GKI.271.6.2021.

Działając zgodnie z art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), w imieniu Gminy Miejskiej Lidzbark Warmiński, zwanej dalej: „Zamawiającym”, zawiadamiam, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z pismem o udzielenie wyjaśnień. Poniżej przedstawiam treść pytań zawartych w piśmie wraz z udzielonymi przez Zamawiającego wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:

„Dzień dobry, Prosimy o udzielenie informacji na temat klasy odporności ogniowej szyby ognioochronnej gr. 15 mm widocznej na detalu połączenia tarasu drewnianego i szklanego.”.

Wyjaśnienie na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że klasa odporności ogniowej szyby ognioochronnej tarasu to REI30.

B U R M I S T R Z

Jacek Wiśniowski