



montaż nowej pompy obiegu grzewczego wraz z zasilaniem, zaworami odcinającymi i zaworem zwrotnym

Istniejące naczynia ciśnieniowe wyrównawcze wraz z zaworami bezpieczeństwa

Istniejące rozdzielacze z pompami: montaż czujników temperatury, okablowania, uruchomienie istniejących zaworów regulacyjnych, montaż nowego sterownika z podpięciem zaworów i pomp obiegowych

Istniejąca instalacja gazowa do demontażu

istniejące kotły gazowe wraz z palnikami i przewodami spalinowymi do demontażu (do ściany)

odcinki instalacji do demontażu, wraz z czopuchami kominów, pompami i zaworami, zasilaniem

Zaopiniowano pod względem bezpieczeństwa i higieny pracy
 Bez uwag - z uwagami
 Opinia Nr. 79/94
 W Edward Uchman
 Projektant specjalista bhp i ergonomii
 Wykazanie Z.G.P.Z.L.I.B. Nr 139/O HP - Opr./00
 Data 28.05.94 Podpis

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1
 ul. Podkarpacka 16 38-400 Krosno

rzut pomieszczenia kotłowni