



**ZACHODNIOPOMORSKI
KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
ul. Firlika 9-14, 71-637 Szczecin**

WZ.5595.317.1.20.20

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 961 ze zm.) w związku z § 2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065) po rozpatrzeniu wniosku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowskowie Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji w Kołobrzegu ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg z listopada 2020 r., dotyczącego uzgodnienia rozwiązań zamiennych dla budynku Sanatorium Uzdrowskowie Ministerstwa Sprawa Wewnętrznych i Administracji zlokalizowanego w Kołobrzegu przy ul. Portowej 22, wskazanych w ekspertyzie technicznej z listopada 2020 r., wykonanej przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr. inż. Jacka Fornalę oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Macieja Furmańczyka,

wyrażam zgodę

na zastosowanie rozwiązań zaproponowanych w ekspertyzie technicznej, polegających na:

- oddzieleniu klatki schodowej K1 od pomieszczeń oraz dróg komunikacji ogólnej przedziałkami przeciwpożarowymi wydzielonymi ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120, które zostaną zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,
- oddzieleniu klatki schodowej K1 na ostatniej kondygnacji od pomieszczeń nr 20 i 21 drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,
- doprowadzeniu dojścia do dźwigu dla ekip ratowniczych przez przedziałki przeciwpożarowe wydzielone ścianami o klasie odporności ogniowej REI 120 oraz zamknięte drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60,

- wyposażeniu klatki schodowej K1 w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne wykonane zgodnie z PN-EN, o natężeniu zwiększonym do 15 lx na poziomie parteru i I piętra oraz do 5 lx od poziomu II piętra do poziomu X piętra,
- jako rozwiązań zamiennych** w odniesieniu do następujących wymagań rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie:
- schody w klatce schodowej K1 nie spełniają wymagań określonych w § 68 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości biegów oraz spoczników,
 - dźwig dla ekip ratowniczych nie obsługuje piwnicy oraz nie spełnia wymagań Polskiej Normy dotyczącej dźwigów dla straży pożarnej w zakresie wymiarów kabiny dźwigu, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 253 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 - klatka schodowa K1 na ostatniej kondygnacji budynku nie zostanie oddzielona od pomieszczeń nr 20 i 21 przedsionkiem przeciwpożarowym, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 246 ust. 1 ww. rozporządzenia
 - długości dojść ewakuacyjnych z pomieszczeń wskazanych w ekspertyzie technicznej nie spełniają wymagań określonych w § 256 ust. 3 ww. rozporządzenia,
 - strefa pożarowa, wskazana w ekspertyzie technicznej, nie spełnia wymagań określonych w § 227 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie dopuszczalnej powierzchni,
 - w obiekcie nie zastosowano rozwiązań techniczno-budowlanych zabezpieczających poziome drogi ewakuacyjne przed zadymieniem, co stoi w sprzeczności z wymaganiami określonymi w § 247 ust. 1 ww. rozporządzenia,
 - drzwi stanowiące wyjściowe ewakuacyjne z budynku, wskazane w ekspertyzie technicznej, nie spełniają wymagań określonych w § 239 ust. 4 ww. rozporządzenia w zakresie szerokości.

Uzasadnienie

Niniejsze postanowienie w całości uwzględnia żądanie strony. Biorąc powyższe pod uwagę, stosownie do postanowień art. 126 w związku z art. 107 § 4 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) odstępuje się od uzasadnienia niniejszego postanowienia.

Zwracam uwagę, iż pozostałe wymagania powinny być zrealizowane zgodnie z zapisami zawartymi w przepisach przeciwpożarowych.

Niniejsze postanowienie nie zastępuje wymaganych prawem projektów technicznych uzgodnionych z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych oraz innych pozwoleń

Pouczenie

Na niniejsze postanowienie przysługuje zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej za pośrednictwem Zachodniopomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Zachodniopomorski
Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Pożarnej
st. bryg. mgr inż. Jarosław Tomczyk

Załącznik: 1 egzemplarz ekspertyzy technicznej
stanowiący integralną część postanowienia
(strony ostemplowane pieczęcią KW PSP w Szczecinie)

Otrzymuje strona:

Jacek Fornal
ul. Ratuszowa 3A/3
78-100 Kołobrzeg

Do wiadomości:

Komendant Powiatowy PSP w Kołobrzegu

