



LEGENDA

Evakuacyjna klatka schodowa wydzielona pożarowo i wyposażona w nadciśnieniowy system zabezpieczenia przed zadymienieniem.
Szerokość biegu (mierzona pomiędzy barierkami) - 1,2 m-1,06 m
Szerokość spoczników - 0,95 m-1,5 m

Kierunek ewakuacji

HP-29

Hydrant wewnętrzny HP-25 z węzłem półsztywnym o dł. 20 m.b.

ZH-5

Zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia w wąż pożarniczy
Pion zasilający DN-80.

STREFY POŻAROWE		
Nazwa	KZL / PM	Obszar
STREFA NR 1	PM - Q<500 W/m ²	Płymnica
STREFA NR 2	ZL III	Partner
STREFA NR 3	ZL V	Piętra od 1. do 10.

ZAŁOŻENIA DO EKSPERTYZY PROŻ.

BUDYNEK WYSOKI
SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWiA
ul. Portowa 22, 78-100 Kołobrzeg

RZUT 10. PIĘTRA

Opracowanie	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. pol. JACEK FORNAŁ	476/2005	11.2020		1:100
mgr inż. arch. MACIEJ RUMIAŃCZYK	CR88 NR 1/01/R	11.2020		

**KOMENDA WOJEWÓDZKA
Państwowej Straży Pożarnej
w SZCZECINIE**

Parametry klatki schodowej - przedmiot odstępstwa od WT