


# STREFA NR 3 - ZLV

LEGENDA	
K1	Evakuacyjna klatka schodowa wydzielona pożarowo i wyposażona w nadciśnieniowy system zabezpieczenia przed zadymieniem. Szerokość biegu (mierzona pomiędzy barierkami) - 1,2 m-1,06 m Szerokość spoczników - 0,85 m-1,5 m
	Kierunek ewakuacji
HP-25	Hydrant wewnętrzny HP-25 z węžem pólsztynowym
ZH-52	Zawór hydrantowy 52 bez wyposażenia w węž pożarniczy. Płon zasilający DN-80.

STREFY POŻAROWE		
NAZWA	KZL / PM	OBSZAR
STREFA NR 1	PM - Q<500 MJ/m <sup>2</sup>	Płwnica
STREFA NR 2	ZL III	Partner
STREFA NR 3	ZL V	Piętra od 1. do 10.

Długość dojścia ewakuacyjnego 12 m  
- przedmiot odstępstwa od WT

Niezabezpieczone przed zadymieniem poziome drogi ewakuacyjne - przedmiot odstępstwa od WT

Drzwi zamknięte klatkę schodową dwuskrzydłowe - dopasowane do stniejącego otworu (łączna szerokość 1,2 m - szerokość skrzydła czynnego minimum 0,9 m w świetle)

Parametry klatki schodowej - przedmiot odstępstwa od WT

Warunki ewakuacji bez zmian w stosunku do założeń „Ekspertyzy stanu ochrony przeciwpożarowej w zakresie warunków ewakuacji dla BUDYNKU WYSOKIEGO w Senatorium Uzdrowskim „MSW” w Kolobrzegu, ul. Portowa 22” uzgodnione z Zachodniopomorskim Komendantem Województwa Państwowej Straży Pożarnej postanowieniem WZ.5595.261.2014 z dnia 29.12.2014 r.

**KOMENDA WOJEWÓDZKA**  
**Państwowej Straży Pożarnej**  
**w SZCZECINIE**

ZŁOŻENIA DO EKSPERTYZY PROŻ.				
<p style="text-align: center;"> <b>BUDYNEK WYSOKI</b>  <b>SANATORIUM UZDROWISKOWE MSWIA</b>  <b>ul. Portowa 22, 78-100 Kolobrzeg</b> </p>				
<b>RZUT 8. PIĘTRA</b>				
Opisowanie	Nr uprawnień	Data	Podpis	Skala
mgr inż. poz. JACEK FORAŁ	476/2005	11.2020		1:100
mgr inż. arch. MACIEJ FURMANCZYK	C686 NR 7/01/R	11.2020		