



SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

DZP-3321/09/2020

Chrzanów, dnia 21.09.2020

Wykonawcy

Dotyczy: odpowiedzi na zapytania na Zaprojektowanie, dostarczenie i instalacja sprzętu wraz z wykonaniem infrastruktury na potrzeby adaptacji pomieszczeń serwerowni Szpitala Powiatowego w Chrzanowie – przetarg nr 74/2020.

1. W SIWZ znajdują się odniesienia do załącznika nr 2, a jednocześnie na platformie zakupowej żaden z zamieszczonych dokumentów nie ma takiego oznaczenia: prosimy o wyjaśnienie i ewentualnie uzupełnienie dokumentacji przetargowej o brakujący dokument. **Odp. Umieszczono brakujący plik w dniu 14.09.2020.**
2. W SIWZ, pkt III Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4 a) Zamawiający wymaga wykonania robót budowlanych, ale z opisu nie wynika jednoznacznie, czy opisane tam prace remontowe dotyczą obu pomieszczeń serwerowni, czy tylko jednego z nich. Jeśli jednego, to prosimy o wskazanie którego. **Odp. Remont dotyczy obu pomieszczeń tj. Serwerowni I i Serwerowni II z tym że demontaż i montaż ścianki dotyczy tylko Serwerowni I.**
3. W SIWZ, pkt III Opis przedmiotu zamówienia ppkt 4 a) Zamawiający wymaga demontaży ścianki karton-gips oraz postawienia ścianki murowanej. Prosimy o wskazanie której ściany to dotyczy oraz wskazanie miejsca w którym ma zostać postawiona nowa ściana. **Odp. Demontaż i montaż ścianki dotyczy serwerowni I. Ściana wskazana na rysunku w załączniku.**
4. W SIWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia ppkt 5 Zamawiający wymaga realizacji systemów w dwóch serwerowniach oznaczonych jako I i II. Załączone rysunki opisane są „pomieszczenie IT” oraz „budynek techniczny” bez wskazania który z nich dotyczy pomieszczenia I a który II. Prosimy o doprecyzowanie. **Odp. Pomieszczenia opisane w załączniku do odpowiedzi – serwerownia I to pomieszczenia IT; serwerownia II budynek techniczny**
5. W SIWZ pkt III Opis przedmiotu zamówienia ppkt 5 Zamawiający wymaga realizacji systemów klimatyzacji w dwóch serwerowniach (jednego systemu rezerwowego w serwerowni I, oraz dwóch systemów w serwerowni II). Jednocześnie nie ma informacji o wymaganej mocy chłodniczej wymaganej dla tych urządzeń. Prosimy o doprecyzowanie w zakresie mocy istniejącej klimatyzacji oraz wymaganych mocy każdej z oferowanych jednostek klimatyzacji, ewentualnie bilansu mocy elektrycznej





SZPITAL POWIATOWY W CHRZANOWIE

32-500 Chrzanów
ul. Topolowa 16

Sekretariat
☎ 32 624 70 29
☎ 32 623 94 28

Centrala
☎ 32 624 77 77

www.szpital-chrzanow.pl

✉ sekretariat@szpital-chrzanow.pl

urządzeń w każdym z tych pomieszczeń celem doboru jednostek klimatyzacji przez oferenta.

Odp. Informacja o mocy poszczególnych urządzeń zawarty jest w załączniku, który został zamieszczony w dniu 14.09.2020

6. W związku z planowanymi pracami pojawiają się w istniejących pomieszczeniach serwerowni dodatkowe urządzenia zwiększające zapotrzebowanie na moc oraz dodatkowe obwody zasilania do nich. Prosimy o informację, czy istniejące linie zasilające oraz tablice rozdzielcze posiadają wystarczające rezerwy mocy oraz miejsca na dodatkowe zabezpieczenia niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. Z góry dziękuję za szybką odpowiedź. **Odp. Zamawiający zaleca wykonanie wizji pomieszczeń w celu ustalenia stanu faktycznego (po wcześniejszym ustaleniu terminu telefonicznie lub mailowo).**

Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert na 01.10.2020 (składanie ofert do godz. 10:00; otwarcie godz. 11:00). Forma i miejsca składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.




Z poważaniem


Sporządził:

Z-ca DYPLEKTORA
ds. Lecznictwa
lek. med Izabela Kielbaska

Z upoważnienia
Dyrektora Szpitala Powiatowego
w Chrzanowie

Cyfr
PŁoszczyca





SERWEROWNIA II
 pom. T poziom "0"

