

# POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W JAROSŁAWIU

ul. Jana Pawła II 17 ; 37-500 Jarosław

tel. (16) 621-64-49 ; fax (16) 621-64-41

e-mail: [zamowienia@pzdjaroslaw.pl](mailto:zamowienia@pzdjaroslaw.pl)

NIP 792-18-05-529 regon 650903227

[www.pzdjaroslaw.pl](http://www.pzdjaroslaw.pl)

Numer sprawy: ZP.271.1.4.2022

Jarosław, dnia 4 marca 2022r.

## ODPOWIEDZI oraz ZMIANY treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514”, (oznaczenie sprawy ZP.271.1.4.2022).**

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn.: "**Przebudowa drogi powiatowej Nr 1769R Kidałowice-Morawsko w km 0+000 do km 1+514**". Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że udziela następującej odpowiedzi na zadane poniżej pytania:

### **Pytanie Nr 1:**

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie do warstwy mrozochronnej C1,5/2,0 ≤ 4,0 MPa gruntów rodzimych zalegających w podłożu istniejącej konstrukcji zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych (tablica 11.1 i 11.5) w technologii mieszania na miejscu?

### **Odpowiedź:**

Wyłącznie gotowy wyrób z wężła betoniarskiego.

### **Pytanie Nr 2:**

Projekt zakłada kategorię obciążenia ruchem KR3, grupę nośność podłoża G4 i całkowitą grubość warstwy nawierzchni wraz z ulepszonym podłożem wynoszącą 83 cm. Zaś kosztorys ofertowy załączony do wyceny (Załącznik nr (1-5) do SWZ) przedstawia całkowitą grubość konstrukcji równą 65 cm co wiąże się z kategorią ruchu KR2. Proszę o potwierdzenie jaką kategorię ruchu należy przyjąć dla przedmiotowego odcinka przebudowanej drogi do wyceny.

### **Odpowiedź:**

Zamawiający uwzględni powyższe pytanie, a także zamieszcza załączniki nr (11 i 13) do SWZ – dokumentacja projektowa oraz SST zgodne z kosztorysem ofertowym.

Powyższe zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są dla Wykonawców wiążące przy składaniu ofert. Zmiany te nie skutkują koniecznością zmiany treści ogłoszenia, oraz nie wymagają dodatkowego czasu na sporządzenie oferty.

W związku z powyższym termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

### **Sprawę prowadzi:**

mgr Marcin Cetnarowicz – St. Inspektor

tel. 16 621 64 49 wew: 230

tel. kom.: 730 611 617

e-mail: [zamowienia@pzdjaroslaw.pl](mailto:zamowienia@pzdjaroslaw.pl)

Z poważaniem,

mgr Paweł Tworek

Dyrektor

Powiatowego Zarządu Dróg w Jarosławiu