W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA ZAWIERAJĄCEGO CZĘŚĆ (A, C, D, E I F) ORAZ W BUDYNKU (B), PRZEKROCZONE SĄ DOPUSZCZALNE PARAMETRY KLATEK SCHODOWYCH KS1, KS2, KS4, KS5 I KS7:
Wysokość stopni schodów wyższa od dopuszczalnej 0,150m:
- KS1, KS2, KS4, KS5, KS7 - 0,170m
Mniejsza szerokość spoczników poniżej 1,5m:
- KS1- 1,36m; KS2- 1,2m; KS4- 1,30m; KS5- 1,0m; KS7- 1,2-1,36m
Szerokość użytkowa biegów poniżej 1,4m
- KS1- 1,36m; KS2 - 1,2m; KS4 - 1,30m; KS5 - 1,0m; KS7 - 1,36m

RZUT 5 PIĘTRA

TECHNO-POŻ
Zakład Ubezpieczeń przeciwpożarowych
Opole, ul. Wrocławska 128
e-mail: technopoz@online.pw.pl, www.online.pw.pl

Obiekt:	BUDYNEK SPECJALISTYCZNY MSWiA
Adres:	GŁUCHOŁAZY, ul. M. KARŁOWICZA 40
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE INNEGO SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DOTYCZĄCYCH BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO, WARUNKÓW TECHNICZNYCH I EWAKUACJI.
Opracował:	mgr Inż. Jan Kostus nr upr. 404/89
	mgr Inż. Józef Chaniałos nr upr. 409/89/R
Osoba współpracująca:	mgr Irena Kowalczyk nr upr. 13671/04/1 SOSP
05.2020r	Skala: 1:100	Rz.pk.