Województwo: opolskie
Powiat: nyski
Jednostka ewidencyjna: Głuchołazy - miasto
Obręb ewidencyjny: GŁUCHOŁAZY

Mapa zasadnicza

Skala 1:500

Identyfikator ZK: 5969/1002.1042.pb

ULICA ŁOMPY

ULICA KARŁOWICZA

WIATA

Budynek (G) objęty opracowaniem jedynie w zakresie strefy pożarowej hydroforowni

Budynek (H) objęty opracowaniem jedynie w zakresie strefy pożarowej rozdzielni głównej elektrycznej oraz pom. na odpady stanowiące odrębną strefę pożarową

Łącznik

Budynek główny

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

SZEROKOŚĆ DROGI POŻAROWEJ NA DŁUGOŚCI 25m WYNOSI 3,6m

DOJAZD POŻAROWY MOŻLIWY TYLKO POPRZEZ WYCOFANIE O DŁUGOŚCI 50m

DOJAZD POŻAROWY MOŻLIWY TYLKO POPRZEZ WYCOFANIE O DŁUGOŚCI 30m

Drzewa do usunięcia

Krzewy poniżej 3 m

ZBLIŻENIE DROGI POŻAROWEJ NA ODCINKU 6m PONIŻEJ 5m DO BUDYNKU (JEST 4,5m)

SZEROKOŚĆ DROGI POŻAROWEJ PRZY PODJEŹDZIE I ZJEŹDZIE WYNOSI 3,59m

BRAK ZAPEWNIENIA DOSTĘPU DO ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ OBWODU ZEWNĘTRZNEGO DO BUDYNKU SZPITALA (B) - JEST 48m , POWINNO BYĆ 51,54m

DOJAZD POŻAROWY MOŻLIWY TYLKO POPRZEZ WYCOFANIE WIĘKSZE NIŻ 15m (JEST 30m)

ZAGOSPODAROWANIE

LEGENDA:

- HYDRANT ZEWNĘTRZNY DN80
- DOSTĘP DO OBWODU ZEWNĘTRZNEGO BUDYNKU
- MOŻLIWY DOJAD DLA WOZÓW PSP

TECHNO-POŻ
Zabezpieczenia przeciwpożarowe
Opole, ul. Wrocławska 118
e-mail: techopo@techno-poz.pl, www.techno-poz.pl

Obiekt	BUDYNEK SPECJALISTYCZNY MSWiA
Adres	GŁUCHOŁAZY, ul. M. KARŁOWICZA 40
Temat	EKSPERTYZA TECHNICZNA W ZAKRESIE WYMAGAŃ OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ BUDYNKU SPECJALISTYCZNEGO, POŁĄCZONEGO, UTRUDNIŃ TECHNICZNYCH I EKSPLOATACJI.
Opracował:	mgr inż. Jan Kozłuk nr upr. 404/99
	mgr inż. Józef Charmiec nr upr. 405/98/R
Osoba współpracująca:	mgr Irena Kowalczyk nr upr. 1307/104/11 SGSP
06.2020r	Skala 1:500 — Nr.rys.