



Szpital Ogólny
w Wysokim Mazowieckiem
18-200 Wysokie Mazowieckie
ul. Szpitalna 5

Regon 450666236, NIP 722-13-34-542

tel. 864775501, fax 862752047; e-mail: sekretariat@szpitalwysmaz.pl; www.szpitalwysmaz.pl

Data zamieszczenia na stronie internetowej prowadzonego postępowania: 26.07.2024 r.

Wysokie Mazowieckie, 26.07.2024 r.

**Do wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie
zamówienia publicznego**

Dotyczy postępowania: **Instalacja przeciwpożarowa**. Oznaczenie sprawy: **17/2024**

Zapytanie nr 1.

Zgodnie z schematem blokowym SSP rys SSP1 centralę CSP3 należy połączyć w sieć z centralami CSP 1 oraz CSP2. Jednak w projekcie nie ma informacji o tym jaki jest obecnie zainstalowany system SSP (Producent, Model). Proszę o doprecyzowanie.

Wyjaśnienie: W Szpitalu zainstalowany jest system sygnalizacji pożaru FAS firmy AWEX złożony z dwóch central i wyniesionego panelu obsługi.

**W imieniu Zamawiającego
Dyrektor Szpitala Ogólnego
Wojciech Łuczaj**