

Chmielno, 14.12.2023 r.

RZP-II.271.38.2023

### Do Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert, o którym mowa w art. 275 pkt 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) na **budowę placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łączyńskiej Hucie** Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) zwanej dalej ustawą informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania od Wykonawców dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia zwanej dalej SWZ, na które udziela się odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy Pzp:

**Pismo z dnia 13.12.2023r.:**

**Pytanie 1:** Proszę o informacje jakie wymiary oraz co ma zawierać tyflomapa?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że wymiary tablicy podano w punkcie 3.4 opisu technicznego tj. minimum 0,7m x 1,0 m. Tyflomapa powinna przedstawiać dotykowy plan terenu, który ułatwi osobom z trudnościami samodzielną orientację i poruszanie się po placu zabaw. Na etapie projektowania tablicy Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Zamawiającego przedstawionej treści oraz wizualizacji tyflomapy.

**Pytanie 2:** Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie urządzeń z profili stalowych 80x80 mm ?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że w projekcie wymaga się aby urządzenia zabawowe były wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej dwukrotnie proszkowo, nie stawia się wymagań wobec kształtu profili - zabawki mają posiadać certyfikat zgodności z wymaganiami normy PN-EN 1176.