

GMINA KOŁBASKOWO
Kolbaskowo 106
72-001 Kolbaskowo
tel. 91 311-95-10
NIP 8512908333, Regon 811685450

Kolbaskowo, dn. 09.06.2021 r.

Wszyscy Wykonawcy

Odpowiedź na zestaw pytań Nr 7 złożony w dniu 27.05.2021 r.

Dot. postępowania przetargowego pn.: „**Budowa drogi gminnej łączącej drogę krajową nr 13 w Przeclawiu z projektowaną obwodnicą Przeclawia i Warzymic**”

Pytanie nr 1:

Prosimy o potwierdzenie, że w okresie gwarancyjnym należy wykonywać pielęgnację zieleni (koszenie). Jeżeli tak, prosimy o określenie, ile razy w roku należy wykonywać usługę koszenia?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający informuje, że nie wymaga pielęgnacji zieleni (koszenia) w okresie gwarancji

Pytanie nr 2:

Prosimy o potwierdzenie, że gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że gwarancja na oznakowanie poziome wynosi 24 miesiące.

Pytanie nr 3:

Prosimy o określenie jaki rodzaj malowania grubowarstwowego, chemoutwardzalnego należy wykonać w ramach zadania (gładkie, strukturalne)?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zamawiający informuje, że malowanie należy wykonać jako grubowarstwowe strukturalne.

Pytanie nr 4:

Zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej – przekroje konstrukcyjne należy wykonać ulepszone podłoże z gruntu niewysadzinowego o CBR> 25%, natomiast zgodnie z zapisami SST CBR>20%. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Zamawiający informuje, że należy przyjąć wykonanie z przekrojami konstrukcyjnymi CBR> 25%.

Pytanie nr 5:

Prosimy o zamieszczenie opisu technicznego projektu wykonawczego branży drogowej.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zamawiający informuje, że zostanie opublikowany na platformie zakupowej prowadzonego postępowania opis techniczny branży drogowej.

Z up. WÓJTA

Janusz Kwidziński
.....
Dyrektor Gminy