

Żukowo, 07.12.2022 r.

**Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo**

UZGODNIENIE nr 386/2022

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. uzgadnia pozytywnie projekt remontu nawierzchni drogi gminnej – ul. Św. Floriana w miejscowości Leżno na odcinku 150mb w zakresie sieci i urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych pod warunkiem realizacji następujących uwag:

1. Wykonawca pisemnie powiadomi Właściciela sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o rozpoczęciu prac z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. W przypadku uszkodzenia tabliczek informacyjnych opisujących lokalizację zasuw i hydrantów należy dokonać ich wymiany.
3. W przypadku naruszenia powierzchniowych elementów zabezpieczenia urządzeń wodociągowych należy je odtworzyć do stanu pierwotnego.
4. Należy zapewnić stały dostęp do sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w celu prawidłowej ich eksploatacji.
5. Prace ziemne w obrębie sieci oraz urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych należy prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności by nie doprowadzić do jej uszkodzenia.
6. Należy dokonać regulacji włączów kanalizacyjnych istniejących studni kanalizacyjnych.
7. Wykonawca robót zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Spółki Komunalnej Żukowo Sp. z o.o. w przypadku wystąpienia uszkodzeń sieci. Koszty naprawy i poniesione straty przez Spółkę Komunalną Żukowo Sp. z o.o. na skutek uszkodzeń sieci pokrywa Wykonawca.
8. Integralną część niniejszego uzgodnienia stanowi opieczetowany załącznik graficzny.
9. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.

INSPEKTOR
ds. uzgodnień wodno-kanalizacyjnych

Anna Trawicka