

Wrocław, dnia 21.04.2022r .

Do wszystkich uczestników zapytania ofertowego

Szp/FZ/Spr-04.1/2022 Dostawa materiałów elektrycznych

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu przy ul. Kamińskiego 73 a przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem do zapytania ofertowego na Dostawę materiałów elektrycznych

Znak spawy: Szp/FZ/Spr- 04.1/2022 Dostawa materiałów elektrycznych

Poz. 2,4,5,13,14 – Czy osprzęt podtynkowy ma być w komplecie z ramką? Czy ma on pasować do poz. 27,28?

Poz. 10 i 11 – Proszę o podanie barwy światła.

Poz.18 – Produkt wycofywany z rynku, trudno dostępny, czy mogę zaoferować panele led?

Poz.21 i 22 – Czy oprawy mogą być większej średnicy?

Poz. 26 – Czy mogę zaoferować zintegrowany plafon led?

Poz. 60 i 61 – Czy mogę zaoferować żarówki ledowe?

Odpowiedź:

Poz. 2,4,5,13,14 – mają być w komplecie z ramkami,


Poz. 10 i 11 – barwa biała neutralna

Poz. 18 – mają być na wymienne świetlówki G 13 lub wymienne świetlówki LED T8 G 13

Poz. 21 i 22 - muszą posiadać wymienione średnice

Poz. 26 – muszą pozostać z wymiennym źródłem światła

Poz. 60 i 61 – mogą zostać zamienione na żarówki LED



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamińskiego 73
50-130 Wrocław