



OZNACZENIA

- Z1 – złącze słupowe pojedyncze IZK
- B2 – bezpiecznik o wkładce 1xWt400V, 2A, E-14
- 21m – odległość pomiędzy słupami (po trasie linii kablowej)
- r3m – rura ochronna długości 3 m

- A1 – słup pojedynczy stalowy ocynkowany h=8m, z wysięgnikiem o dł. 1,5m z nachyleniem oprawy 5 ° np. CC8, 60/148/3, 1:11, wysięgnik W1R1,5/5, fundament FP-2
- A2 – słup pojedynczy stalowy ocynkowany h=6m, z wysięgnikiem o dł. 1,5m z nachyleniem oprawy 5 ° np. CC6, 60/126/3, 1:11, wysięgnik W1R1,5/5, fundament FP-1
- A3 – słup pojedynczy stalowy ocynkowany h=4m, bez wysięgnika, np. CC4, 60/116/3, 1:11, fundament FP-1

- K1 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/700mA/NW/5118/90W
- K2 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/500mA/NW/5118/63W
- K3 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/350mA/NW/5118/44W
- K4 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/700mA/WW/5145/90W
- K5 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu KAZU/12LEDS/500mA/NW/5137AS/21W

- 2/L1/A1/K1/Z1/B2 – zabezpieczenie w złączu słupowym
- typ złącza słupowego
- typ oprawy oświetleniowej
- typ słupa
- faza
- numer słupa
- linia kablowa nn typu YAKXS 3x35
- rura osłonowa typu DVK110

Przedmiot rysunku:  <b>SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ cz.I.</b>	PRACOWNIA PROJEKTOWA RENATA FIGURA 45-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 TEL/FAX: 77/4506006 email: renata.maria.figura@wp.pl		ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU UL. OLESKA 127 45-231 OPOLE ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300			
	BRANŻA:	elekt.	PROJEKT WYKONAWCZY			
	WYKONAWCY:	imię i nazwisko:	specjalność:	nr ewid. uprawnień:	podpis:	
	PROJEKTANT:	migr inż. Piotr Labus		109/89/Op		
	SPRAWDZIŁ:	migr inż. Ewald Mrugała		201/81/Op		
Skala:		Nr rysunku:		1E	Data:	
					11.2017	