



OZNACZENIA

- Z1 – złącze słupowe pojedyncze IZK
B2 – bezpiecznik o wkładce 1xWt400V, 2A, E–14
21m – odległość pomiędzy słupami (po trasie linii kablowej)
r3m – rura ochronna długości 3 m

- A1 – słup pojedynczy stalowy ocynkowany h=8m, z wysięgnikiem o dł. 1,5m z nachyleniem oprawy 5 ,° np. CC8, 60/148/3, 1:11, wysięgnik W1R1,5/5, fundament FP–2
A2 – słup pojedynczy stalowy ocynkowany h=6m, z wysięgnikiem o dł. 1,5m z nachyleniem oprawy 5 ,° np. CC6, 60/126/3, 1:11, wysięgnik W1R1,5/5, fundament FP–1
A3 – słup pojedynczy stalowy ocynkowany h=4m, bez wysięgnika, np. CC4, 60/116/3, 1:11, fundament FP–1

- K1 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/700mA/NW/5118/90W
K2 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/500mA/NW/5118/63W
K3 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/350mA/NW/5118/44W
K4 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu TECE01/40LEDS/700mA/WW/5145/90W
K5 – oprawa oświetleniowa zgodna z opisem technicznym np.typu KAZU/12LEDS/500mA/NW/5137AS/21W



PRACOWNIA PROJEKTOWA RENATA FIGURA 45-227 OPOLE, UL. MAKÓW 20 TEL/FAX 77/4556606 email: renata.maria.figura@wp.pl	ZAMAWIAJĄCY: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU UL. OLESKA 127 45-231 OPOLE	
	ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 454 W MIEJSCOWOŚCI ŁADZA W KM OD 20+700 DO KM 23+300	
	BRANŻA: elektr.	FAZA PROJEKTU: PROJEKT WYKONAWCZY
	WYKONAWCY: Imię i nazwisko: specjalność: nr ewid. uprawnień: podpis:	
Przedmiot rysunku: SCHEMAT INSTALACJI OŚWIETLENIOWEJ cz.III.	PROJEKTANT: mgr inż. Piotr Labus	109/89/Op
	SPRAWDZIŁ: mgr inż. Ewald Mrugała	201/91/Op
	Skala:	Nr rysunku: 3E Data: 11.2017