

Gmina Kikół  
Plac Kościuszki 7  
87-620 Kikół

Kikół, dnia 29.02.2024 r.

**Wszyscy Wykonawcy**

**Dotyczy: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w miejscowości Sumin”**

Działając w trybie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, poz. 1605, ze zm.) Zamawiający – Gmina Kikół udziela odpowiedzi na zadane pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**Pytanie 1:**

W załączeniu przesyłamy informację dotyczącą oczyszczalni ścieków, które montujemy w naszym zakładzie w Pionkach na bazie własnych technologii i krajowego sprzętu. Proponujemy użycie naszej oczyszczalni w bieżącym zamówieniu.

Załączone informacje obejmują oczyszczalnie o wydatku do 400 m<sup>3</sup>/D w dwóch zespołach jak pokazano na Rys OSB 2A i oczyszczalnie o większym wydatku powyżej 400 m<sup>3</sup>/D jak pokazano na załączonych rysunkach OSB 3. Nasze projekty są tańsze w budowie i w użyciu od powszechnie znanych i używanych projektów.

**Odpowiedź 1:**

Proponowana technologia nie jest równoważna z zapisami wynikającymi z SWZ. Jest to zastosowany osad czynny z napowietrzeniem drobno pęcherzykowym. Brak danych na temat: przepływu, redukcji, energochłonności. Technologia oparta o złożoną automatykę dmuchawy oraz osad czynny napowietrzanie, który jest zupełnie inną formą niż układ technologii złóż tarczowych. Zamawiający dopuszcza tylko technologie opisaną w PFU.