



## GMINA SOMONINO

ul. Ceynowy 21, 83-314 Somonino, pow. Kartuszy, woj. Pomorskie

Tel. (058) 684-11-21; Fax. (058) 684-11-44

W3.271.1.02.2024.JB

Somonino, dnia 26.01.2024 r.

### ZAINTERESOWANI

**/wszyscy/**

#### dotyczy: „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Piotrowie”

W związku z pytaniami Wykonawców dotyczącymi w/w inwestycji Zamawiający przedstawia swoje stanowisko w poruszanych kwestiach oraz udziela odpowiedzi na postawione pytania:

#### **1. Pytanie:**

Czy budynek posiada instalację odgromową? Jeśli nie to czy należy uwzględnić instalację w ofercie?

#### **Odpowiedź:**

Instalacja odgromowa nie wchodzi w zakres zamówienia. Ale dla informacji to budynek posiada taką instalację.

#### **2. Pytanie:**

Czy należy wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz oznaczenie dróg ewakuacyjnych?

#### **Odpowiedź:**

Tak, należy wykonać instrukcję bezpieczeństwa pożarowego oraz oznaczyć drogi ewakuacyjne.

#### **3. Pytanie:**

Czy budynek posiada instalację p.poz (główny wyłącznik prądu) ?

#### **Odpowiedź:**

Nie posiada. Należy wykonać główny wyłącznik prądu.

#### **4. Pytanie:**

Z jakiego materiału należy wykonać drzwi zewnętrzne (PVC, Aluminium, drewniane)?

#### **Odpowiedź:**

Aluminiowe w kolorze i fakturze drewna.

**5. Pytanie:**

Jaką przyjąć grubość styropianu na posadzkę na parterze ?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć grubość 10 cm.

**6. Pytanie:**

Jaką przyjąć grubość wełny pomiędzy belkami stropowymi na poddaszu ?

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć grubość 20 cm.

**7. Pytanie:**

Czy zewnętrzną balustradę należy wykonać ze stali nierdzewnej czy stalową ocynkowaną, malowaną proszkowo?

**Odpowiedź:**

Balustradę należy wykonać ze stali ocynkować i pomalować proszkowo na kolor uzgodniony z inwestorem.

**8. Pytanie:**

Jakie parametry ma mieć schodołaz gąsienicowy, jaką ma mieć wagę obciążenia?

**Odpowiedź:**

Schodołaz gąsienicowy z rampami pozwalający obsługiwać różne rodzaje wózków.

Dopuszczalne minimalne obciążenie 150kg

Masa całkowita wyrobu do 85kg

Minimalna moc silnika 300W+40W (trakcja+podnoszenie)

Maksymalne wymiary do 145x85x100cm

Możliwość pracy na klatce schodowej o szerokości od 100cm

Wyposażony w wysuwane elektrycznie koła ułatwiające manewrowanie po płaskim podłożu

Prędkość poruszania się 15 stopni na minutę

minimalne parametry akumulatora 12V min 27A/h

Wytrzymałość minimalna naładowania baterii dla pasażera o wadze 130kg - min 12 pięter

Czas ładowania akumulatorów maksymalnie do 8 godzin.

Maksymalny poziom hałasu do 70 dB.

**9. Pytanie:**

Czy w łazience na poddaszu należy wykonać izolację z folii w płynie?

**Odpowiedź:**

Tak w łazience należy wykonać izolację przy użyciu folii w płynie oraz taśm uszczelniających.

Wójt Gminy Somonino

/-/Marian Kowalewski