

Wągrowiec, dnia 03.07.2020 r.

L.Dz. DE/ 4804 /2020

**ERDBAU**

**Janusz Kamiński**

**ul. Przemysłowa 20**

**62-100 Wągrowiec**

**Dotyczy sprawy: warunki techniczne podłączenia projektowanych wpustów drogowych do istniejącej w ul. Ks. Macieja Bukowieckiego kanalizacji deszczowej.**

**MPWiK Sp. z o.o. w Wągrowcu niniejszym wydaje warunki techniczne podłączenia projektowanych wpustów drogowych do istniejącej w ul. Ks. Macieja Bukowieckiego kanalizacji deszczowej:**

1. Sieć kanalizacji deszczowej: projektowane wpusty wpiąć do istniejących na sieci z rur PCV  $\phi 300$ mm kanalizacji deszczowej studni. Przykanaliki wykonać z rur i kształtek PVC-U, SDR 34, SN8 (spełniających wymogi PE-EN 1053;1998 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze) łączonych na kielich z uszczelkami gumowymi. Przejścia przez ściany studzienek- jako szczelne w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej do studzienki i eksfiltrację ścieków do gruntu. W ścianach studzienek osadzić króćce połączeniowe na nawierconych otworach.
2. Pozostałe szczegóły techniczne będą uzgadniane na bieżąco pomiędzy stronami w formie protokołów lub notatek służbowych.
3. Ważność warunków trwa 2 lata.

**DYREKTOR**

ds. Eksploatacji i utrzymania sieci

mgr inż. Wojciech Dworakowski-Nowicki

Otrzymuje:

1. Adresat;
2. a/a

Sporządziła: Dominika Lewandowska