

Ceglów, dnia 07 listopada 2022 r.

Wykonawcy w postępowaniu

Nr procedury: **IZP.271.20.2022**

**Dotyczy postępowania: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tyborów”**

### **Odpowiedzi na pytania**

Działając na podstawie art. 284 i art. 286 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710) Zamawiający niniejszym udziela odpowiedzi na pytanie Wykonawcy oraz dokonuje modyfikacji treści SWZ. Do Zamawiającego wpłynęły pytania następującej treści:

1. Prosimy o załączenie do postępowania dokumentacji powykonawczej w postaci inwentaryzacji odcinka wykonanego tj. od Studni S1 do S7

**Odp. Załączono na stronie postępowania**

2. Prosimy o załączenie do postępowania Decyzji IZP.7230.59.2019 zezwalającej na lokalizację kanalizacji w pasie drogowym dróg będących w zarządzie Gminy Ceglów

**Odp. Załączono na stronie postępowania**

3. Czy Zamawiający będzie pobierał opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w czasie prowadzenia robót.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.**

4. Prosimy o załączenie do postępowania dokumentacji z badań gruntowo wodnych.

**Odp. Załączono na stronie postępowania**

5. Zgodnie z formularzem ofertowym należy wycenić przydomową przepompownię ścieków poz. 8 prosimy o podanie parametrów, typu, doboru, schematu przepompowni przydomowej wraz z rodzajem rury tłocznej fi 40. Dokumentacja projektowa dotycząca przyłączy nie przewiduje wykonanie przepompowni przydomowych

**Odp. Załączono na stronie postępowania**

6. W przypadku wykonania przepompowni przydomowych zasilanie będzie realizowane z prywatnych przyłączy energetycznych, prosimy o informację czy wykonanie zasilania będzie po stronie wykonawcy.

**Odp. Zamawiający przewiduje, że wykonanie zasilania będzie należało do Wykonawcy**

7. Prosimy o załączenie do postępowania profili przyłączy kanalizacyjnych, bądź podanie, które przyłącza kanalizacyjne będą włączane za pomocą kinety (oś w oś), przepadu lub uszczelki "in situ"

**Odp.**

a) Przyłącza włączane na „in isitu” do studni S40, S42, S44,S45, S48, S49, S50, S51, S52, S53, S58, S59, S60, S61, S62, S63, S69, S70, S73, S91, S92

b) Przyłącza włączane na kinetę oś w oś do studni: S20, S23, S46, S47, S54, S55, S57, S64, S65, S68, S75, S77, S95

8. Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w Załączniku nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy:

**Było:**

**poz. 8 Przydomowa przepompownia ścieków wraz z przewodem tłocznym fi40**

**Jest:**

**poz. 8 Przydomowa przepompownia ścieków wraz z przewodem tłocznym Dz50**