





Słup oświetleniowy

Wkładka topikowa typu D01
zwłoczna gL/gG – 2A

Złącza kablowe do słupów oświetleniowych:
I klasa izolacji.

B Bezpiecznikowe: IZK-4-01
F Fazowe: IZK-4-02
Zi Zerowe izolacyjne: IZK-4-03
Z Zerowe : IZK-4-04

Zaciski złącza kablowego w słupie łączyć z oprawą przewodem YDY 3x2,5


PRACOWNIA 44STO sp. z o.o.
ul. Konarskiego 6/4 , 44-100 Gliwice
tel. 606 907 713, NIP: 631-266-70-42


| | |
|---|---|
| Inwestycja: | TRAKT RUDZKI<br>Rozwój zielonych przestrzeni Miasta Ruda Śląska |
| Inwestor: | Miasto Ruda Śląska z siedzibą Plac Jana Pawła II 6<br>41-709 Ruda Śląska<br>reprezentowane przez MPGM TBS sp.z o.o. |
| Zadanie: | ZADANIE nr 7: PARK MŁODZIEŻY ORAZ BURLOCH ARENA |
| Temat opracowania: | SŁUP OŚWIETLENIOWY<br>SCHEMAT PODŁĄCZENIA |

| Zespół projektowy: | Nr uprawnień: | Podpis: |
|---|---|---|
| Józef Broj | 486/77 | |
| | | |
| Sprawdził: | | |
| Branża: ELEKTRYCZNA | Faza: PW | Nr rys.: E422-06 |
| Skala: 1:20 | Data: 2017.11. | |