

Toruń, 12.12.2023 r.

KPIM/570/2023

DZP.38.1.2023.MS

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: „Podniesienie jakości usług zdrowotnych oraz zwiększenie dostępu do usług medycznych (budowa budynków nr B4A, B4, budynków technicznych wraz z zagospodarowaniem terenu) w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. bł. ks. J. Popiełuszki we Włocławku – ETAP I FAZA 2 inwestycji.” Znak postępowania: ZP/01/23

Sprostowanie odpowiedzi

19. Po czyjej stronie w okresie gwarancji będzie serwisowanie urządzeń wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że koszty serwisowania urządzeń w okresie gwarancji leżą po stronie Wykonawcy i należy je uwzględnić w ofercie cenowej. Serwis powinien odbywać się zgodnie z wytycznymi producenta dla danego sprzętu.

32. W przedmiarze architektury dla budynków B4a, B4 znajduje się element nr 5- *Rozbiórka i utylizacja pokrycia tymczasowego z papy*. Prosimy o informacje czy przykrycie tymczasowe zostało wykonane i należy je zdemontować.

Odpowiedź:

Pokrycie tymczasowe zostało wykonane jako zabezpieczenie stropu przed niszczącym wpływem warunków atmosferycznych - po zakończeniu konstrukcji. Docelowo należy go traktować jako paraizolację w warstwach dachowych. Po ocenie jej stanu technicznego (jako poprawna) można będzie ją pozostawić.

KIEROWNIK DZIAŁU
ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Małgorzata Sondej-Orłowska