


Rzut parteru
skala 1:50



Legenda


- wypust oświetleniowy ścienny
- wypust oświetleniowy sufitowy
- wypust oświetleniowy - świetlówka LED - 2x18W, IPE44
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, 10A, 230V, IP20
- łącznik oświetleniowy podwójny, 10A, 230V, IP20
- łącznik oświetleniowy schodowy, 10A, 230V, IP20
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, 10A, 230V, IP44
- łącznik oświetleniowy schodowy, 10A, 230V, IP20
- łącznik oświetleniowy schodowy, 10A, 230V, IP44
- gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V podwójne z uziemieniem, 16A, IP 20
- gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V z uziemieniem, 16A, IP 44
- tablica rozdzielcza TR
- przyłącze elektryczne 230V lub 400V ogólne:
 - W - wentylator
 - O - Oświetlenie zewnętrzne
 - B - boiler elektryczny 2 kW

Wykaz pomieszczeń: Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użyt.	Pow. netto	Posadzka
0.01	Szatnia	13,53 m2	13,53 m2	terakota
0.02	Łazienka	15,86 m2	15,86 m2	terakota
0.03	Szatnia	13,53 m2	13,53 m2	terakota
Razem		42,92 m2	42,92 m2	

"KM-CAD" BIURO PROJEKTOWE Al. Jana Pawła II 3D; 86-105 Świecie				nr rys.	E-1
				skala	1:50
obiekt:	BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY NA DZ. NR 457/22 OBRĘB ŚWIECIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚWIECIE INWESTOR: GMINA ŚWIECIE				
temat rys.	RZUT PARTEU SZATNI -INSTALACJE ELEKTRYCZNE				
wykonali	branża	data	imię i nazwisko, uprawnienia	podpis	
projektował:	instalacje elektryczne	maj 2023			


Schemat tablicy rozdzielczej



	RG / 1	RG / 2	RG / 3	RG / 4	RG / 5	RG / 6	RG / 7	RG / 8
14,24 kW x 0,50= 7,12 kW	2,62 kW	2,62 kW	2 kW	2 kW	2 kW	2,0 kW	0,5 kW	0,5 kW
10,94 A	10,7 A	10,7 A	9,3 A	9,3 A	9,3 A	9,3 A	2,3 A	2,3 A
YDY 5x10mm	YDYp 3x2,5 mm	YDYp 3x2,5 mm	YDYp 3x2,5 mm	YDYp 3x2,5 mm	YDYp 3x2,5 mm	YDYp 3x1,5 mm	YDYp 3x1,5 mm	YDYp 3x1,5 mm
Zasilanie ze złącza pomiarowego ZP	Grzejniki elektryczne	Grzejniki elektryczne	Gniazda wtykowe łazienka	Gniazda wtykowe Szatnia 1	Gniazda wtykowe Szatnia 2	Wentylacja Kurtyny pow.	Oświetlenie	Oświetlenie

"KM-CAD" BIURO PROJEKTOWE Al. Jana Pawła II 3D; 86-105 Świecie				nr rys.	E-2
				skala	-
obiekt:	BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY NA DZ. NR 457/22 OBRĘB ŚWIECIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚWIECIE INWESTOR: GMINA ŚWIECIE				
temat rys.	SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ SZATNI				
wykonali	branża	data	imię i nazwisko, uprawnienia		podpis
projektował:	instalacje elektryczne	maj 2023			

Rzut parteru
skala 1:50




Legenda

- wypust oświetleniowy ścienny
- wypust oświetleniowy sufitowy
- wypust oświetleniowy - świetlówka LED - 2x18W, IPE44
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, 10A, 230V, IP20
- łącznik oświetleniowy podwójny, 10A, 230V, IP20
- łącznik oświetleniowy schodowy, 10A, 230V, IP20
- łącznik oświetleniowy pojedynczy, 10A, 230V, IP44
- łącznik oświetleniowy schodowy, 10A, 230V, IP44
- gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V podwójne z uziemieniem, 16A, IP 20
- gniazdo wtykowe 1-fazowe 230V z uziemieniem, 16A, IP 44
- tablica rozdzielcza TR
- przyłącze elektryczne 230V lub 400V ogólne:
 - W - wentylator
 - O - Oświetlenie zewnętrzne
 - B - boiler elektryczny 2 kW

Wykaz pomieszczeń: Parter

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użyt.	Pow. netto	Posadzka
0.01	Pom. socjalne	38,37 m2	38,37 m2	terakota
0.02	WC	3,36 m2	3,36 m2	terakota
Razem		41,73 m2	41,73 m2	

"KM-CAD" BIURO PROJEKTOWE Al. Jana Pawła II 3D; 86-105 Świecie				nr rys. E-3	
				skala 1:50	
obiekt:		BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY NA DZ. NR 457/22 OBRĘB ŚWIECIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚWIECIE INWESTOR: GMINA ŚWIECIE			
temat rys.		RZUT INSTALACJI PARTEU BUDYNKU SOCJALNEGO			
wykonali		branża	data	imię i nazwisko, uprawnienia	
projektował:		architektoniczno-budowlana	maj 2023		
				podpis	



"KM-CAD" BIURO PROJEKTOWE Al. Jana Pawła II 3D; 86-105 Świecie				nr rys. E-4
				skala -
obiekt:	BUDYNEK SZATNI ORAZ BUDYNEK SOCJALNY NA DZ. NR 457/22 OBRĘB ŚWIECIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA ŚWIECIE INWESTOR: GMINA ŚWIECIE			
temat rys.	SCHEMAT TABLICY ROZDZIELCZEJ POM. SOCJALNEGO			
wykonali	branża	data	imię i nazwisko, uprawnienia	podpis
projektował:	instalacje elektryczne	maj 2023		