

Rawa Mazowiecka dnia 24.08.2021r.

L.dz. 1263/TW/2021

Wnioskodawca:
Projekty i Nadzory Drogowe
Jan Zawadzki
ul. Maćka z Bogdańca Nr 3 m 18
92 – 434 Ł Ó D Ź

Warunki przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 02.08.2021r o przyłączenie nieruchomości do miejskiej **sieci kanalizacji deszczowej, położonej na działce numer 61/35,61/37,61/38,528,463,530,49 Obręb Nr 0002 – ul. Sobieskiego - Batorego , w jednostce ewidencyjnej 101301_1 w Rawie Mazowieckiej**, Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o. o. stwierdzają możliwość wybudowania odcinka kanalizacji deszczowej po spełnieniu następujących warunków:

- 1) Miejscem włączenia kolektora deszczowego będzie nowoprojektowany wylot do rzeki Rawki w działce Nr 49 .
- 2) Na odprowadzenie wód deszczowych i roztopowych do rzeki Rawki należy zaprojektować oczyszczalnię oraz uzyskać pozwolenie wodno – prawne.
- 3) Budowę kolektora deszczowego od wylotu do ul. Sobieskiego należy zaprojektować o średnicy Dn- 800.
- 4) Projektowany kolektor należy połączyć z istniejącym kolektorem deszczowym Dn- 600 w ulicy Sobieskiego.
- 5) Budowę nowego odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Sobieskiego lub podłączenia wpustów ulicznych do istniejącego kanału deszczowego należy do wyboru przez inwestora.
- 6) Podczas budowy należy wymienić istniejące wpusty uliczne wraz z odcinkami do kolektora.
- 7) Lokalizacja i ilość wpustów ulicznych typu ciężkiego o wymiarach 400x600 winna wynikać z ukształtowania pasa drogowego i ilości do odbioru wody deszczowej.
- 8) Na zmianach kierunku spływu wód deszczowych należy zaprojektować studnie rewizyjne z włączami żeliwnymi typu ciężkiego N-40T o średnicach wynikających z wielkości przekroju rur.
- 9) Okres ważności warunków **przyłączenia do sieci wodociągowej wynosi 2 lata.**
- 10) Odbiór robót dokonywany jest przed zakryciem kolektora deszczowego z udziałem przedstawiciela Spółki RAWiK.

PREZES Zarządu

Sebastian Grómek