

Uniwersytet Śląski w Katowicach
ul. Bankowa 12
40- 007 Katowice
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

Katowice, 11.09.2023 r.

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
nr sprawy: DZP.382.4.11.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ NR 2

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia poniżej progu unijnego (poniżej 215 000 euro) pn.: „Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem elektroenergetycznym i ciepłowniczym w ŚMCEiBI w Chorzowie", nr sprawy DZP.382.4.11.2023.

Do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), zwanej dalej także ustawą Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert. Zgodnie z ust. 4 ww. przepisu, w przypadku, gdy wniosek o wyjaśnienie treści SWZ nie wpłynął w terminie, o którym mowa w ust. 2, Zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. W związku z tym, iż Zamawiający postanowił udzielić wyjaśnień, zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

Pytanie nr 1:

W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu Usługi Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej: "Budowa instalacji fotowoltaicznej, systemu wysokosprawnej kogeneracji i kotłowni gazowej wraz z podłączeniem i integracją z istniejącym systemem "

Proszę o informację z punktu widzenia dostawy urządzeń kogeneracyjnych, jakiej mocy przewidujecie Państwo budowę systemu wysokosprawnej kogeneracji.

W Sekcji V w punkcie 5.4 dotyczącym ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA określcie jedynie Państwo doświadczenie wykonawcy w kwestii projektowania aby miał doświadczenie w wykonaniu co najmniej jednej dokumentacji projektowej budowy instalacji kogeneracji o mocy co najmniej 150 kWel, dla której paliwem jest gaz ziemny.

Odpowiedź:

Prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)” znajdującym się w opublikowanym pliku „Załącznik 2 do SWZ i Umowy - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia”. W przedmiotowym dokumencie zawarta została informacja o szacowanej przez Zamawiającego mocy urządzenia (pkt 5 ppkt b).

POWYŻSZE WYJAŚNIENIA SWZ SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.

Przewodniczący Komisji Przetargowej: