



UWAGA:

1. Kanalizację deszczową w projektowanym zakresie należy wykonać z rur z litego PP o sztywności min. SN8
2. Wpusty wykonać z kręgów betonowych dn=500mm z osadnikiem 0,95m (z kratą mocowaną w korpusie zawiasowo).

OBIEKT Przebudowa placu wewnętrznego zaplecza Miejskiego Przedszkola nr 37 w Płocku oraz hydroizolacji ścian piwnic, Płock ul. Hubalczyków 5, dz. nr 293/20, obręb 0001 – Podolszyce – Borowiczki				
INWESTOR Gmina Płock Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock				BRANŻA sanitarna
NAZWA RYSUNKU Profile włączenia wpustów WP1 i WP2				SKALA 1:100
	NAZWISKO	UPRAWNIENIA	PODPIS	DATA
ASYSTENCI				06.2024
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Tomasz Sęczkowski	MAZ/0038/PW05/04		NR RYS.
SPRAWDZIŁ				2