



Silesia Architektki
ul. Rolna 43C
40-555 Katowice

TELEFONY:

Sekretariat	32 335 0 105
	32 335 0 106
Dział Dyspozycji Ruchu	32 335 0 110
Dział Sprzedaży i Rozwoju	32 335 0 118
Zakład Ciepły Nr 1	32 335 0 152
Zakład Ciepły Nr 4	32 335 0 123



e-mail: office@pec.gliwice.pl
internet: www.pec.gliwice.pl

Nr sprawy: 002816/22

Nr dokumentu: ZC-4 / 1552 / 2022 Wasz Znak:

Data: 14.10.2022

dotyczy: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w rejonie ul. Opolskiej w Gliwicach

Odpowiadając na Państwa pismo z datą wpływu 12.10.2022 r., oraz odnosząc się do współrzędnych zaznaczonych na projekcie kolorem czerwonym uzgadniamy załączony projekt budowlano - wykonawczy zagospodarowania terenu w rejonie ul. Opolskiej w Gliwicach po spełnieniu poniższych warunków.

Zachować szczególną ostrożność w trakcie tyczenia i korytowania nad siecią ciepłowniczą preizolowaną wysokich parametrów. Korytowanie nie może naruszyć integralności 20 cm warstwy zasypki piaskowej leżącej nad płaszczem sieci ciepłowniczej preizolowanej. Między górą płaszcza sieci ciepłowniczej preizolowanej a najgłębiej położoną warstwą podbudowy jezdni / miejsc postojowych / chodnika należy bezwzględnie zachować warstwę minimum 20 cm zasypki piaskowej.

Skrzyżowania projektowanej instalacji towarzyszącej z siecią ciepłowniczą preizolowaną wysokich parametrów realizować pod kątem prostym (prostopadle do przebiegu sieci) wykopem otwartym w rurach osłonowych wystających poza obrys sieci na minimum 1 m. W miejscach kolizji między siecią ciepłowniczą a rurą osłonową projektowanego uzbrojenia zachować w pionie odstęp minimum 20 cm wypełniony zasypką piaskową.

Niezależnie od wartości obecnego naziomu nad siecią ciepłowniczą preizolowaną wysokich parametrów 2xDN50/125, prowadzenie jakichkolwiek prac w jej pobliżu nie może naruszyć integralności sieci ciepłowniczej. W celu weryfikacji załączamy operat powykonawczy wraz z rzędnymi sieci ciepłej leżącej na obszarze w/w inwestycji.

Jakiegokolwiek uszkodzenia sieci ciepłowniczej zostaną naprawione staraniem i na koszt inwestora.

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy wystąpić pisemnie do PEC Gliwice o odpłatny nadzór. **Wszelkie roboty ziemne w pobliżu naszych urządzeń wykonywać ręcznie, prowadzić w uzgodnieniu i pod bezpośrednim nadzorem PEC Gliwice z potwierdzeniem w Dzienniku Budowy, a przed zasypaniem zgłosić do odbioru.**

Uzgodnienie ważne jest przez 2 lata od daty wystawienia niniejszego pisma.

Za dokonane uzgodnienie obciążamy Państwa fakturą VAT.

vente



Nadzór pełnić będzie Mistrz rejonu - pan Andrzej Norek.

Sprawę prowadzi: St. Mistrz sieci ciepłej mgr inż. Andrzej Norek, tel. 504 296 345

Załączniki:

- 1 egz. projektu
- kopia operatu geodezyjnego GE.6640.1246.2019
- faktura VAT

Kopia:

- ZC-4 a/a

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR
PEC - Gliwice Sp. z o.o.

Krzysztof Szulc