

PWIK/W/2022/819/EM/W/2022/55

Gliwice, 18.07.2022 r.

**Sz. P. Mateusz Przysaś**

**SILESIA ARCHITEKCI**

**ul. Rolna 43 c**

**40-555 Katowice**

**Dot: Pomiaru ciśnienia i wydajności na hydrantach, zlokalizowanych w pobliżu ul. Dąbrowskiego 1 w Gliwicach.**

Szanowny Panie!

W odpowiedzi na złożone przez Pana pismo z dnia 14.07.2022 r. w sprawie wykonania pomiarów ciśnienia dla hydrantów, zlokalizowanych w pobliżu ul. Dąbrowskiego 1 w Gliwicach informujemy, że w dniu 14.07.2022 r. wykonano pomiary we wskazanych lokalizacjach i ciśnienia w sieci wynoszą odpowiednio:

- hydrant podziemny DN 80 usytuowany ul. Dąbrowskiego 1:
  - ciśnienie statyczne: około 4,0 bar
  - ciśnienie dynamiczne: około 2,8 bar
  - wydajność: 11,80 l/s
  
- hydrant podziemny DN 80 usytuowany ul. Dąbrowskiego 2:
  - ciśnienie statyczne: około 3,8 bar
  - ciśnienie dynamiczne: około 2,8 bar
  - wydajność: 11,80 l/s
  
- hydrant podziemny DN 80 usytuowany ul. Dąbrowskiego za nr 6:
  - ciśnienie statyczne: około 3,9 bar
  - ciśnienie dynamiczne: około 3,0 bar
  - wydajność: 12,20 l/s.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:  
tel: +48 32 428 44 44

Strona:  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

e-mail: [bok@pwik.gliwice.pl](mailto:bok@pwik.gliwice.pl)

NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 212 315 000,00 zł  
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.  
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854

W załączeniu przesyłamy mapę z lokalizacją hydrantów, na których wykonane były pomiary oraz protokół z przeglądu hydrantów. Sieć wodociągowa w Gliwicach, z uwagi na brak technicznych możliwości dostarczenia wymaganej ilości wody na potrzeby ppoż., nie zapewnia pełnego zabezpieczenia obiektu w wodę do tych celów. Ciśnienie jak i wydajność sieci wodociągowej są wielkościami zmiennymi w ciągu doby, w zależności od rozbiórów oraz nieprzewidzianych zdarzeń, zatem pełne zabezpieczenie ppoż. należy rozwiązać w sposób indywidualny.

Z poważaniem

DYREKTOR DS. TECHNICZNYCH

*Krzysztof Tomala*

ZAŁĄCZNIK  
Z ORYGINAŁEM

Sprawę prowadzi: Grzegorz Lipowski tel. 32 428 45 30.

Kopia:

1. Dział EM a/a

Załączniki:

1. Mapa
2. Protokół z przeglądu hydrantów

GLÓWNY ENERGETYK

*Lukasz Piechaczek*

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach**

ul. Rybnicka 47  
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:  
tel: +48 32 428 44 44

Strona:  
[www.pwik.gliwice.pl](http://www.pwik.gliwice.pl)

e-mail : [bok@pwik.gliwice.pl](mailto:bok@pwik.gliwice.pl)

NIP 631-010-26-08  
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X  
KRS 0000027652  
Kapitał zakładowy 212 315 000,00 zł  
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.  
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854



