

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
tel. 32 398 50 00, faks 32 271 78 01

Gazownia w Gliwicach
ul. Rolników 447, 44-141 Gliwice
tel. 32 331 49 95, faks 32 331 50 00
gazownia.gliwice@psgaz.pl

SILESIA Architekci
ul. Rolna 43 C
40-555 Katowice

Wasz znak:
Nasz znak: PSGZA.0159.463.0249.0969.160103415.22

Gliwice, 31.03.2022

Dot.: naniesienia sieci gazowej dla potrzeb projektowanego zjazdu na teren działki nr 208/4, 207/1 w Gliwicach przy ul. Opolskiej.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.03.2022 informujemy, że w zakresie opracowania naniesiono istniejącą sieć gazową średniego i niskiego ciśnienia PE/stal, której przebieg gazociąg DN250PE i DN200stal **kolidują** z planowanym zjazdem na teren posesji.

Informujemy, że przy wszelkich planowanych pracach projektowych i wykonawczych w obrębie wykazanej sieci gazowej istniejącej i planowanej należy zachować przepisowe odległości od wykazanych gazociągów;

- poziome zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013, (Dziennik Ustaw z dn. 04.06.2013, poz. 640) załącznik nr 2, tab. nr 2;
- pionowe zgodnie z PN-91/M-34501.

W przypadku planowanego wjazdu należy nad kolizyjnymi gazociągami ułożyć nawierzchnię rozbieralną, zachowując minimalną wysokość przykrycia 0,8m.

Głębokość posadowienia gazociągów potwierdzić przez wykonanie przekopów kontrolnych w obecności przedstawiciela Gazowni w Gliwicach. W przypadku gdy nie będzie możliwe zachowanie wymaganego przykrycia gazociągi należy zabezpieczyć. Sposób ewentualnego zabezpieczenia zostanie ustalony podczas pełnionego nadzoru branżowego.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM