

DT/908/2022/3314

Gliwice, 28.04.2022 r.

SILESIA ARCHITEKCI

mgr inż. arch. Radomir Borodziuk
ul. Rolna 43C
40-555 Katowice

**Dotyczy: uzgodnienia pod względem kolizji z przewodami wod.-kan. projektowanej inwestycji pn. „Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego z garażem podziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną” przy ul. Opolskiej, dz. nr 207/1 i 208/4 w Gliwicach
(Inwestor: Zarząd Budynków Miejskich – II Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.)**

W nawiązaniu do Państwa pisma, znak: **02/MP/292/2022** z dnia 28.03.2022 r. (wpływ do PW&K w dniu 30.03.2022 r.) informujemy, że przedmiotową inwestycję uzgadniamy bez uwag biorąc pod uwagę brak kolizji z przewodami wod.-kan.

Zgodnie z otrzymaną od Państwa informacją przesłaną drogą elektroniczną w dniu 26.04.2022 r. dotyczącą zachowania istniejących rzędnych terenu w rejonie projektowanego zjazdu ww. zjazd uzgadniamy na następujących warunkach:

1. Ewentualne, istniejące uzbrojenie sieci wodociągowej Ø 250 mm usytuowanej pod projektowanym zjazdem dostosować do niwelety projektowanego zjazdu.
2. W przypadku uszkodzenia sieci wodociągowej jw., Inwestor (Wykonawca robót) będzie ponosić odpowiedzialność za usunięcie awarii.
3. Prace należy prowadzić pod naszym nadzorem branżowym, a roboty ziemne wykonywać sposobem ręcznym. Przed rozpoczęciem robót złożyć zlecenie na pełnienie tego nadzoru z podaniem warunków płatności. W sprawie ustalenia terminu jego pełnienia kontaktować się z Działem Eksploatacji Sieci Wodociągowej i Gospodarki Wodomierzowej p. Dominik Kogut, tel. 605 034 408, p. Krzysztof Wiszniowski, tel. 609 861 460.
4. W części dotyczącej kanalizacji deszczowej należy zwrócić się do Wydziału Gospodarowania Wodami Urzędu Miejskiego w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, który jest administratorem kanalizacji deszczowej na terenie miasta Gliwice.

Niniejsze uzgodnienie ważne jest na okres dwóch lat od daty niniejszego pisma.

Z poważaniem,

Sprawę prowadzi: Krzysztof Morawiec, tel. 32 428 45 06

Załączniki:

1. Mapa

Kopia:

DT K.M. + mapa

KIEROWNIK
DZIAŁU TECHNICZNEGO

Barbara Małyszewicz-V. Jabel

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach

ul. Rybnicka 47
44-100 Gliwice

Biuro Obsługi Klienta:
tel: +48 32 428 44 44

Strona:
www.pwik.gliwice.pl

e-mail: bok@pwik.gliwice.pl

NIP 631-010-26-08
Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział X
KRS 0000027652
Kapitał zakładowy 212 315 000,00 zł
Konto: Bank MILLENNIUM S.A.
97 1160 2202 0000 0003 6691 7854