

Do Wykonawców:

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu podstawowego na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku głównego szkoły w ramach zadania/projektu "Głęboka termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Kościanie" nr RPWP.03.02.01-30-0020/21 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Działając zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych?

Odp. Dokumentacja nie zawiera wymogu zastosowania Zamawiający optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych.

2. Jeśli odpowiedź na pytanie nr 1 jest twierdząca, to czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie jednego optymalizatora do 2 paneli?

Odp. Nie dotyczy.

3. Czy Zamawiający posiada opinię konstrukcyjną potwierdzającą możliwość zamontowania paneli na wskazanych dachach? Jeśli nie to czy Zamawiający potwierdza, że wykonana takie ekspertyzy przed przystąpieniem do robót przez Wykonawcę?

Odp. Dach budynku głównego szkoły, na którym należy zamontować panele został w 2021 r. przebudowany na podstawie dokumentacji projektowej uwzględniającej obciążenie stropodachu instalacją fotowoltaiczną.

4. Prosimy o potwierdzenie, że odbiór końcowy nastąpi z chwilą przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentów pozwalających na zgłoszenie mikroinstalacji do OSD.

Odp. Nie, odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu całego przedmiotu zamówienia, czyli dostawie, montażu urządzeń wraz z konfiguracją i uruchomieniem.

5. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje instalacja odgromowa? Jeśli tak, to prosimy o potwierdzenie, że jest ona sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami. Jeśli nie, to prosimy o potwierdzenie, że naprawa instalacji odgromowej leży po stronie Zamawiającego.

Odp. Tak, Instalacja odgromowa została przebudowana w 2021 r., jest sprawna i zgodna z istniejącymi przepisami.

6. Prosimy o informację, czy na wskazanych obiektach istnieje Przeciwpozarowy Wyłącznik Prądu [PWP]? Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie rysunku z zaznaczeniem przycisków i wyłącznika głównego. Jeśli nie, to prosimy o

potwierdzenie, że w zakresie dostawy będzie ewentualny montaż PWP tylko dla instalacji fotowoltaicznej, a obligatoryjny PWP dla obiektu zostanie wykonany przez Zamawiającego w późniejszym terminie.

Odp. Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu dla obiektu jest wykonywany w ramach innego postępowania, w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu tylko dla instalacji fotowoltaicznej.

7. Czy obiekty wskazane do montażu instalacji fotowoltaicznej, objęte jest są jakąkolwiek formą ochrony konserwatorskiej? Jeśli tak to jakiej?"

Odp. Nie.

8. Czy dopuszczalne jest zastosowanie paneli PV o innej mocy?

Odp. Nie.

9. W jakim zakresie Zamawiający dopuszcza odchylenia mocy instalacji wobec opisu przedmiotu zamówienia?

ODP. Zamawiający dopuszcza odchylenie od min. 48,95 kW do max. 49,9 kW. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy.

10. Proszę o informację czy Zamawiający wymaga wniesienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy? W rozdziale XXV SWZ jest napisane, że nie. Natomiast w paragrafie 8 umowy jest zapis, że Zamawiający wymaga polisy OC obejmującej m in: 1) Należytego wykonania przedmiotu umowy, 2) Gwarancji i rękojmi Polisa OC z tytułu prowadzenia działalności nie obejmuje takich przypadków. Prosimy o wykreślenie tych zapisów

Odp. Zamawiający nie wymaga wniesienia przez wykonawcę gwarancji należytego wykonania umowy.

Zmienia się zapis § 8 projektu umowy.

Jest:

§ 8

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu:

- 1) Należytego wykonania przedmiotu umowy,
- 2) Gwarancji i rękojmi,
- 3) Odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

Winno być:

§ 8

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu:

- 1) Gwarancji i rękojmi,
- 2) Odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

11. W SWZ okres gwarancji na moduły został określony w przedziale 120-132 miesiące. Czy wartość maksymalna nie jest podana błędnie? 132 miesiące to 11 lat, a praktycznie wszystkie moduły mają minimum 12 lat

gwarancji. Taki zapis powoduje, że finalnym kryterium wyboru będzie faktycznie jedynie cena.

Odp. Zmienia się kryterium wyboru ofert:

Termin gwarancji na panele fotowoltaiczne 144-180 miesięcy.

12. Czy zamawiający wymaga zastosowania optymalizatorów? Jeśli tak to czy do każdego modułu?

Odp. Dokumentacja nie zawiera zastosowania optymalizatorów mocy do paneli fotowoltaicznych.

13. W projekcie instalacji (plik OT_PV_SP4_Kościan_rewizja_1) jest informacja:

"Moduły należy łączyć szeregowo wraz z optymalizatorami". Natomiast w Przedmiarze nie ma pozycji: Optymalizatory. Czy w ofercie cenowej mają być uwzględnione optymalizatory do wszystkich modułów ?

Odp. Panele fotowoltaiczne nie mają posiadać optymalizatorów mocy.

ZMIANA SWZ

Działając zgodnie z art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), dokonujemy zmiany treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

1. zał. nr 2 – projekt umowy w § 8

Jest:

§ 8

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu:

- 1) Należytego wykonania przedmiotu umowy,
- 2) Gwarancji i rękojmi,
- 3) Odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

Winno być:

§ 8

UBEZPIECZENIE Z TYTUŁU SZKÓD

Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, w tym z tytułu:

- 1) Gwarancji i rękojmi,
- 2) Odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Podwykonawców.

2. W rozdz. XXII - Opis kryteriów oceny ofert 1 ppk 2)

Jest:

- 2) Pozostałe kryteria: wydłużony okres gwarancji na panele fotowoltaiczne - waga kryterium 40 %

Ocenie będzie podlegać okres gwarancji podany w miesiącach.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 120 do 132 miesięcy

$$P_g = G_b / G_{max} \times 100 \times 40 \%$$

gdzie:

P_g = suma punktów w zakresie gwarancji obliczonych dla oferty badanej,

G_b = okres gwarancji w badanej ofercie,

G_{max} = najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych,

1. Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okresu gwarancji za realizację zamówienia.
2. Minimalny okresu gwarancji wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 120 miesięcy. Maksymalny okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 132 miesięcy.
3. Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji powyżej 132 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęte 132 miesiące i takie zostanie uwzględnione w umowie z Wykonawcą.
4. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie określi okresu gwarancji, Zamawiający do oceny przyjmie okres gwarancji 120 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
5. Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty określi okres gwarancji poniżej 120 miesięcy, Zamawiający do oceny przyjmie 120 miesięcy okresu gwarancji i taka zostanie uwzględniona w umowie z Wykonawcą.
6. Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych, w tym zaoferowanej ceny.
8. Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznana ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (max. 100), pod względem określonych powyżej kryteriów.

Winno być:

2)Pozostałe kryteria: wydłużony okres gwarancji na panele fotowoltaiczne - waga kryterium 40 %

Ocenie będzie podlegać okres gwarancji podany w miesiącach.

Zamawiający dokona oceny tego kryterium w zakresie od 144 do 180 miesięcy

$$P_g = G_b / G_{max} \times 100 \times 40 \%$$

gdzie:

P_g = suma punktów w zakresie gwarancji obliczonych dla oferty badanej,

G_b = okres gwarancji w badanej ofercie,

G_{max} = najdłuższy okres gwarancji spośród ofert nieodrzuconych,

- 1) Wynik będzie traktowany, jako wartość punktowa oferty w kryterium okresu gwarancji za realizację zamówienia.
- 2) Minimalny okresu gwarancji wykonania zamówienia wymagany przez Zamawiającego wynosi 144 miesięcy. Maksymalny okresu gwarancji wymagany przez Zamawiającego wynosi 180 miesięcy.
- 3) Jeżeli Wykonawca zaproponuje okres gwarancji powyżej 180 miesięcy do oceny ofert zostanie przyjęte 180 miesiące i takie zostanie uwzględnione w umowie z Wykonawcą.

- 4) Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty nie określi okresu gwarancji, Zamawiający do oceny przyjmie okres gwarancji 144 miesięcy i taki zostanie uwzględniony w umowie z Wykonawcą.
- 5) Jeżeli Wykonawca w formularzu oferty określi okres gwarancji poniżej 144 miesięcy, Zamawiający do oceny przyjmie 144 miesięcy okresu gwarancji i taka zostanie uwzględniona w umowie z Wykonawcą.
- 6) Przyznane punkty zostaną zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.
- 7) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych, w tym zaoferowanej ceny.
- 8) Zamawiający za najkorzystniejszą ofertę uznana ofertę, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów (max. 100), pod względem określonych powyżej kryteriów.

3. W swz rozdz. XI Termin związania ofertą

Jest

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **05.01.2023** roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Winno być

1. Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **07.01.2023** roku. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

4. W swz Rozdział XIII Sposób oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1,2,3

Jest

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 07.12.2022r., do godziny 10:00.**

Adres: platforma.zakupowa.pl/pn/koscian

O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.12.2022r., **o godzinie 10:05.**

Winno być

1. Ofertę należy złożyć poprzez Platformę **do dnia 09.12.2022 r., do godziny 10:00.** Adres: platforma.zakupowa.pl/pn/koscian
2. O terminie złożenia oferty decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji na Platformie.
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.12.2022 r., **o godzinie 10:05.**

Pozostałe zapisy swz nie ulegają zmianie.