

WYJAŚNIENIA

Dotyczy szacowania wartości zamówienia na: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej dotyczącej wymiany filtrów ciśnieniowych dla zadania pn. „Wymiana filtrów ciśnieniowych w budynku Stacji Uzdatniania Wody Kłodawa”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe pytanie zadane przez Wykonawcę:

Treść pytania:

Czy dopuszczacie Państwo zaprojektowanie filtrów zamkniętych, bezciśnieniowych ?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zastosowania filtrów zamkniętych bezciśnieniowych.