

Sejny, dn. 18.04.2024 r.

**Gmina Sejny/
Obsługa Komunalna Gmina Sejny
ul. Jerzego Grodzińskiego 1
16-500 Sejny
NIP 8442143456
REGON 790167484**

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Znak sprawy: IZP.271.5.2024

Nr ogłoszenia: 2024/BZP 00286324

WYJAŚNIENIA

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację inwestycji pn. **„Wykonanie instalacji fotowoltaicznej Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Berźniki”**

Gmina Sejny/Obsługa Komunalna Gminy Sejny, ul. Jerzego Grodzińskiego 1, 16-500 Sejny, działając w oparciu o art. 284 ust. 2 i art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przedstawia niniejszym wyjaśnienia dotyczące zgłoszonych w postępowaniu zapytań i wątpliwości:

- 1. Wykonawca pyta, czy odbycie wizji lokalnej jest konieczne w celu wzięcia udziału w postępowaniu? Zamawiający w SWZ wskazał, że Wykonawca powinien ją odbyć ale w dokumentach wymaganych do złożenia wraz z ofertą nie jest wymieniony protokół z wizji lokalnej.*

Zamawiający zmienia treść SWZ:

Rozdział II ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:

„Zamawiający przewiduje możliwość wizji lokalnej. Protokół z wizji lokalnej stanowi załącznik nr 9 do SWZ. Zamawiający wyznacza termin odbycia wizji lokalnej na dzień 22.04.2024 r. o godzinie 10:00.”

W związku ze zmianą treści SWZ odbycie wizji lokalnej nie jest konieczne w celu wzięcia udziału w postępowaniu, ale Zamawiający przewiduje taką możliwość.

- 2. Wykonawca pyta, czy należy w jakikolwiek sposób zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej?*

Zamawiający odpowiada, że zainteresowani Wykonawcy mogą zgłosić chęć udziału w wizji lokalnej poprzez wysłanie wiadomości na platformie zakupowej, bądź pojawieniu się w terenie.

- 3. Wykonawca pyta, czy instalacja ma być montowana na gruncie czy na dachu?*

Zamawiający odpowiada, że panele należy zamontować na gruncie w dwóch zestawach po około 20,0 kWp.

- 4. Wykonawca pyta, jeżeli na dachu, czy dach jest płaski i czym pokryty?*

Zamawiający odpowiada, że panele należy zamontować na gruncie.

5. Wykonawca pyta, czy wymagane są optymalizatory?

Zamawiający odpowiada, że zacinienie paneli nie powinno występować, ponieważ teren jest pozbawiony od zadrzewienia i wysokich budynków.

6. Wykonawca pyta, jakie panele są wymagane?

Zamawiający odpowiada, że są wymagane panele monokrystaliczne. Zamawiający nie określa mocy danego panelu i jego wielkości. Łączna moc oferowanych paneli nie może przekraczać 40,0 kWp rozmieszczonych w dwóch zestawach.

7. Wykonawca pyta, jaki inwerter jest wymagany?

Zamawiający odpowiada, że wymagany jest inwerter sieciowy, 3 fazowy o mocy 20 kW każdy.

8. Wykonawca pyta, jaka konstrukcja pod panele jest wymagana?

Zamawiający odpowiada, że wymagana jest konstrukcja systemowa pod panele fotowoltaiczne.

9. Wykonawca pyta, jaka jest min. moc instalacji?

Zamawiający odpowiada, że moc instalacji fotowoltaicznej łącznie ma się mieścić w zakresie od 39 kWp do 40 kWp.

Zamawiający jednocześnie, załącza aktualny formularz ofertowy z dnia 18.04.2024 r., ponieważ załączony formularz ofertowy do SWZ jako załącznik nr 1 zawiera oczywistą omyłkę pisarską w postaci wysokości wadium:

Przed zmianą:

5. wadium w wysokości 8.200,00 zł wnieśliśmy w formie

Po zmianie:

3. wadium w wysokości 2.500,00 zł wnieśliśmy w formie

Zamawiający informuje, iż udzielone wyjaśnienia oraz wprowadzona zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania.

Z up. WÓJTA
mgr Jacek Pawlukiewicz
KIEROWNIK
Obsługi Komunalnej Gminy Sejny

W załączeniu:

1) Formularz ofertowy 18.04.2024.