

Rogowo, dn. 5 grudnia 2019 r.

ZW.7021.35.2019

**Biuro Techniczne MAZAR**  
**Arkadiusz Mazany**  
**ul. Słowiańska 5**  
**88-410 Gąsawa**

Stosownie do pisma z dnia 28 listopada 2019 r. /data wpływu do tut. Urzędu 02.12.2019 r./ dotyczącego uzgodnienia projektu pn.: „**Przebudowa drogi gminnej na działce nr 10 od km 0+000 do km 0+606 oraz na części drogi gminnej nr 130531C od km 0+000 do km 0+070 w m. Cegielnia**” pod kątem sieci wodociągowej, Urząd Gminy Rogowo uzgadnia pozytywnie przedstawioną dokumentację projektową z następującymi uwagami:

- 1) w części projektowanej do przebudowy drogi gminnej na działce Nr 10 i Nr 130531C przebiega istniejąca sieć wodociągowa AC Ø 100 mm (azbestowo-cementowa) wraz z przyłączami wodociągowymi do poszczególnych nieruchomości, a także zlokalizowane są hydranty nadziemne Ø 80 mm,
- 2) w przypadku natrafienia na trasie przebiegu planowanej przebudowy drogi gminnej na działce Nr 10 i Nr 130531C zasuw liniowych – sieciowych lub zasuw od przyłączy wodociągowych, należy dokonać ich regulacji wraz z wyprowadzeniem do wysokości poziomu projektowanej drogi,
- 3) w przypadku wystąpienia urządzeń wodociągowych (które nie były zgłoszone do inwentaryzacji), Wykonawca robót zobowiązany jest do ich zabezpieczenia i bezzwłocznego powiadomienia o tym fakcie gestora sieci tj. U.G. Rogowo,
- 4) w przypadku uszkodzenia urządzeń wodociągowych podczas wykonywania prac budowlanych, Wykonawca usunie je niezwłocznie we własnym zakresie i swój koszt po uprzednim powiadomieniu gestora sieci i pod jego nadzorem,
- 5) Wykonawca robót zobowiązany jest do powiadomienia gestora sieci wodociągowej o planowanym terminie rozpoczęciu przedmiotowych prac w terminie 7 dni.

Załącznik:

- zwrot 1 egz. planu sytuacyjnego  
w skali 1: 500

  
WOJT  
Tomasz Michalczak

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

MZ