



- kanera wewnętrzna kopułkowa 5 MPX  
E.Bre Ingenius Plus H653 Smart
- ☒ Wentylator dachowy złączany z oświetleniem z opóźnionym wytaczaniem
- ☒ Wentylator złączany z oświetleniem

- Lista oprow
- 1 Oprowa awaryjna 1W
  - 2 Oprowa awaryjna 1W
  - 3 Oprowa awaryjna 1W
  - 4 Oprowa awaryjna 1W
  - 5 Oprowa podstawowa 17W
  - 6 Oprowa podstawowa 24W
  - 7 Oprowa podstawowa 27W
  - 8 Oprowa podstawowa 600x600 26W
  - 9 Oprowa podstawowa 600x600 26W
  - 10 Oprowa podstawowa 600x600 36W
  - 11 Oprowa podstawowa 600x600 40W
  - 12 Oprowa podstawowa 600x600 100W RA90

Oprowa ewakuacyjna IP65 z modułem awaryjnym 1h  
jednostronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca  
rozmszczenia oprow ewakuacyjnych

Oprowa ewakuacyjna IP65 z modułem awaryjnym 1h  
dwustronna. Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca  
rozmszczenia oprow ewakuacyjnych

Oprowa ewakuacyjna IP65 z modułem awaryjnym 1h  
jednostronna, z grzałką. Piktogramy dobrane odpowiednio  
do miejsca rozmszczenia oprow ewakuacyjnych

☒ - Czujnik ruchu 360°, 230V 800W, IP20, 8m

Jednostka projektowa:

**CANEA**  
CANEA Inżynieria i Komputery - Artur Polakowski  
25-035 Kielce, Al. Legionów 3/4  
tel. (41) 344-7000; fax: (41) 344-77-80; e-mail: biuro@canea.com.pl

Inwestor:

**ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PSYCHIATRII W MORAWICY**  
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Inwestycja:

DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PO ODDZIALE PSYCHIATRYCZNYM A2  
DLA POTRZEB ODDZIAŁU PSYCHIATRII SĄDOWEJ O PODSTAWOWYM  
ZABEZPIECZENIU

Adres obiektu:

DZIAŁKA NR EWID. 343/22, OBREB 0001 MORAWICA,  
UL. SPACEROWA 5, 26-026 MORAWICA

Stadium:

PROJEKT WYKONAWCZY

Opracowanie:

PROJEKT WYKONAWCZY

Nr proj.:

23-05-01

Data:

06.2023

Branda:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

FUNKCJA

NAZWISKO

PODPIS

Projektant:

mgr inż. Marcin Rokita  
SWK0102/PWBE/21

Projektant  
Sprawdzający:

mgr inż. Marek Alf  
SWK00096/PWOE/14

Opracował:

mgr inż. Kamil Nogaj

Tytuł:

RZUT I PIĘTRA

Revizja:

A

Skala:

1:100

Rys.:

PW-001