

ZP.271.4.2024

Orneta, 17.04.2024r.

Zamawiający:  
Gmina Orneta  
Plac Wolności 26  
11-130 Orneta

### **Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Modernizacja infrastruktury drogowej: ul. Zielona – DW 513 od km 0+000 do km 0+175; ul. 1 Maja – DW 513 od km 0+000 do km 0+140 (61-75 PUR)”

ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr ogłoszenia 2024/BZP 00271409 z dnia 04.04.2024r.

### **WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ NR 2**

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający: Gmina Orneta, 11-130 Orneta, Plac Wolności 26, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 1605 ze zm. – zwanej dalej „ustawą Pzp”) wyjaśnia:

#### **Pytanie nr 7:**

Czy zamawiający przewiduje wykonanie zjazdów do posesji, jeśli tak to proszę o wskazanie na mapie nieruchomości, do których mają być wykonane i ilości?

W ramach zadania należy przyjąć do przebudowy/budowy istniejące zjazdy. Ilość i powierzchnie zjazdów winna wynikać z projektu wykonanego przez Wykonawcę - będący elementem zamówienia.

#### **Odpowiedź do pytania nr 7:**

W ramach zadania należy przyjąć do przebudowy/budowy istniejące zjazdy. Ilość i powierzchnie zjazdów winna wynikać z projektu wykonanego przez Wykonawcę - będący elementem zamówienia.

#### **Pytanie nr 8:**

Na mapie załączonej do SWZ miejsca postojowe zaplanowane z masy bitumicznej, natomiast z opisu PFU WYNIKA, IŻ MAJĄ BYĆ WYKONANE Z kostki betonowej. Proszę o wyjaśnienie treści czy zamawiający przewiduje wykonanie miejsc postojowych z masy bitumicznej czy z kostki betonowej?

#### **Odpowiedź do pytania nr 8:**

Należy przyjąć nawierzchnię bitumiczną.

#### **Pytanie nr 9:**

Proszę o udostępnienie warunków technicznych włączenia do sieci kanalizacji deszczowej i podanie kto jest właścicielem sieci? Czy Zamawiający posiada uzgodnienie z właścicielem na włączenie do sieci?

#### **Odpowiedź do pytania nr 9:**

Wykonawca zgodnie z zapisami PFU winien uzyskać wszelkie opinie, zgody, uzgodnienia, pozwolenia i ekspertyzy do prawidłowego wykonania zadania.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia, są obowiązujące i wiążące dla wszystkich wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu. Inne zapisy SWZ nie ulegają zmianie.

Zatwierdzam:  
Orneta, dnia 17.04.2024r.

Z up. Burmistrza  
Natalia Brycka  
Sekretarz Gminy  
(podpis nieczytelny)