

Gmina Żukowo

Żukowo, dnia 14.07.2021.



ul. Gdańska 52  
83-330 Żukowo

ZP.271.5.2021

dot.: postępowania „Budowa świetlicy wiejskiej w Przyjaźni”

## Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (tekst jednolity - Dz.U. z 2021 r., poz. 1129) zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania wykonawców i wyjaśnia treść SWZ.

### Pytanie nr 9

W przedmiarze "zagospodarowanie terenu" jest przyjęta regulacja terenu na powierzchni 12400 m<sup>2</sup>. Jest to ilość przekraczająca zakres objęty zamówieniem. Proszę o skorygowanie przedmiaru.

### Odpowiedź

Do wyceny należy przyjąć powierzchnię zagospodarowania terenu określoną w załączniku graficznym – *Zakres Przyjaźń Świetlica* (patrz: odpowiedzi na pytania z dnia 06.07.2021 r.). Wszelkie sieci / przyłącza, które są niezbędne do funkcjonowania budynku, a wychodzą poza zakres zaznaczonego obszaru należy wykonać. Zakres obrysowany kolorem czerwonym obejmuje wykonanie zagospodarowania terenu: zieleni oraz nawierzchni utwardzonych zgodnie z ww. załącznikiem graficznym. Przedmiar jest dokumentem pomocniczym.

### Pytanie nr 10

W odpowiedzi na pytanie nr 1 z dnia 05.07.2021 r. Zamawiający opisuje zakres prac związany z zagospodarowaniem terenu, a przedmiar został bez zmian. Proszę o skorygowanie przedmiaru.

### Odpowiedź

Przedmiar jest dokumentem pomocniczym. Patrz także odpowiedź na pytanie nr 9.

### Pytanie nr 11

Proszę o doprecyzowanie opisu drzwi "do pomieszczeń mokrych". Wszystko zależy od tego jak kto interpretuje słowa "wilgoć", "pomieszczenia mokre" itp. Odpowiedzi wcześniejsze nie były precyzyjne. Drzwi drewniane stosuje się do łazienek, ale jest jasny zapis w karcie gwarancyjnej: drzwi stosuje się do pomieszczeń o wilgotności nie przekraczającej 60%. Drzwi drewniane nie są odporne na bezpośrednie działanie wody. Proszę o wskazanie jaki rodzaj ościeżnicy należy zastosować? Drewniana czy stalowa?

**Odpowiedź**

Należy stosować ościeżnice stalowe z atestem do stosowania w pomieszczeniach mokrych - zgodnie z zestawieniem. Należy zastosować drzwi z atestem do stosowania w pomieszczeniach mokrych.

Niniejsze odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich wykonawców i stanowią integralną część SWZ. Pozostałe ustalenia SWZ nie ulegają zmianie. Zamawiający informuje, że zmianie nie ulega termin składania ofert, termin otwarcia ofert i termin związania ofertą.