



BZzp.261.53.2023

Warszawa, 22 czerwca 2023 r.

## Do Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym, którego przedmiotem jest:  
**Instalacja wentylacji mechanicznej i ogrzewania w magazynie M2 w Lublińcu**

Zamawiający - Rządowa Agencja Rezerw Strategicznych - działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) przekazuje odpowiednio treść pytania wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

### **Pytanie:**

Bardzo prosimy o potwierdzenie ciśnienia roboczego na zasilaniu na wejściu do budynku z sieci ciepłowniczej oraz informację czy w sieci przy temperaturze 120°C czynnik grzewczy jest cieczą czy parą?

### **Odpowiedź:**

Ciśnienie robocze sieci ciepłowniczej wynosi 6 bar, czynnik grzewczy woda w stanie ciekłym przy temperaturze 120°C.