

Gmina Mogilno  
ul. Narutowicza 1  
88-300 Mogilno

**Dotyczy:** warunków technicznych na wykonanie - rozbudowę sieci wodociągowej w  
**88-300 Mogilno, Krzyżownica - Wylatowo**  
**dz. nr 1/1, 1/2, 9, 10/5, 11/4 - dz. nr 134, 248, 282/2**

**WARUNKI TECHNICZNE :**

Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Mogilnie przy ul. Witosa 6 w odpowiedzi na wniosek o wydanie warunków technicznych informuje, że w celu pobudowania sieci wodociągowej należy:

1. Opracować dokumentację techniczną uwzględniając obowiązujące normy, jak również zagadnienia znajdujące się w niniejszych warunkach technicznych.
2. Inwestor własnym kosztem i staraniem zaprojektuje i wybuduje sieć wodociągową, po uprzednim uzgodnieniu jej lokalizacji z wszystkimi użytkownikami sieci podziemnych.
3. Przed rozpoczęciem prac związanych z budową sieci, należy dostarczyć do Działu Technicznego MPGK sp. z o. o. w Mogilnie dokumentację techniczną w celu uzgodnienia, dołączając kopię niniejszych warunków. Jeden egzemplarz uzgodnionej dokumentacji pozostaje w MPGK.
4. Przed rozpoczęciem robót ziemnych inwestor winien uzyskać zgodę właściciela na zajęcie pasa chodnika i jezdni w celu ułożenia projektowanej sieci.
5. Prace związane z montażem sieci wodociągowej należy zlecić firmie posiadającej odpowiednie uprawnienia i doświadczenie.
6. Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie może wykonać sieć wodociągową, po złożeniu stosownego zlecenia.
7. Włączenie w sieć wodociągową należy wykonać pod nadzorem przedstawiciela Oddziału Wodociągów MPGK sp. z o.o. w Mogilnie.
8. Projektowaną sieć wodociągową należy włączyć do już istniejącej sieci Ø 90 w m. Wiecanowo gm. Mogilno co zostało naniesione na mapie, będącej integralną częścią niniejszych warunków technicznych.
9. W miejscu włączenia w sieć wodociągową należy zainstalować trójniki wraz z zasuwą odcinającą od której należy wyprowadzić trzpień do wysokości rzędnej terenu umożliwiając szybkie odcięcie wody, po czym zabudować skrzynkę uliczną oraz oznakować tabliczką zawieszoną na słupie lub ścianie budynku.
10. Sieć wodociągową należy wykonać z rur **Ø90 PE** atestowanych ułożonych w ziemi na głębokości 1,6 m poniżej rzędnej terenu ze spadkiem w kierunku istniejącej sieci, zakończoną **zasuwą i hydrantem nadziemnym łamanym z podwójnym zamknięciem** (przed hydrantem należy zainstalować trójnik wraz z zasuwą odcinającą).
11. Istniejące przyłącze wodociągowe do działki nr **134** w m. Wylatowo należy przepiąć do nowoprojektowanej sieci wodociągowej.
12. Przejście rurociągu:
  - a) pod pasem drogowym wykonać w stalowej rurze osłonowej,
  - b) pod rowem melioracyjnym wykonać w osłonie i na odpowiedniej głębokości w celu zabezpieczenia rurociągu przed przemarzaniem.
13. Wykonaną sieć przed zasypaniem, inwestor powinien:
  - a) zgłosić do częściowego odbioru technicznego robót zanikających (odkryty wykop)
  - b) dokonania inwentaryzacji geodezyjnej,
  - c) ułożenia taśmy lokalizacyjnej w odległości 30cm nad rurociągiem,


14. Wykonaną sieć po zasypaniu, inwestor powinien zgłosić do Oddziału Wodociągów przy MPGK sp. z o.o. w Mogilnie przy ul. Witosa 6 celem dokonania odbioru końcowego.
15. Uzyskać pozytywny wynik badania wody wykonanego przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną.
16. Wybudowaną sieć należy przekazać na własność Gminy Mogilno w celu jej dalszej eksploatacji. W przypadku nie przekazania ww. sieci konieczny będzie montaż wodomierza na nowo projektowanej sieci wodociągowej, instalacja za wodomierzem stanie się instalacją wewnętrzną, za którą MPGK Sp. z o. o. nie będzie odpowiadało. Porozumienie należy dołączyć do projektu rozbudowy.
17. Po wykonaniu prac inwestor na własny koszt doprowadzi nawierzchnię chodnika i jezdni do stanu pierwotnego.
18. Ważność niniejszych warunków technicznych określa się na okres dwóch lat, licząc od daty wydania.

Załącznik:

1. Mapa w skali 1:500

Sporządził:

Specjalista ds. technicznych



Łukasz Bobrzyński

Zatwierdził:

PREZES ZAM. JDU



Andrzej Lorec