

LEGENDA:

- DRUT FeZnø 8mm
- IGLICA NA PODSTAWIE BETONOWEJ
- ZACISK KRZYŻOWY
- ZŁĄCZE KONTROLNE
- FeZn — BEDNARKA STALOWA OCYNKOWANA FeZn 30x4 UŁOŻONA W WYKOPIE

UWAGI:

1. Połączenia spawane zabezpieczyć antykorozyjnie.
2. Zwody poziome niskie FeZn ø8 montowane na uchwytach systemowych wys. 12cm
3. Jako przewody odprowadzajace stosowac drut FeZnø8 i zapewnić ciągłość połączenia elektrycznego na całej długości przewodu.
4. Przewody odprowadzające prowadzić w rurkach izolacyjnych, wysokotemperaturowych w warstwie ocieplenia.
5. Złącza kontrolne zabudować na poziomie dachu lub na poziomie terenu w puszkach rewizyjnych.
6. Instalację uziemienia wykonać za pomocą taśmy FeZn 30x4 ułożonej w wykopie.
7. W miejscach przejść z gruntu do betonu zabezpieczyć masą antykorozyjną odcinki 30cm w obie strony.
8. Taśmę FeZn 30x4 wyprowadzić w miejscu rozdzielnicy TB i wprowadzić do szafy oraz głównej szyny wyrównawczej.
9. Kominy na dachu chronić przy pomocy iglic dobranych do wysokości chronionych elementów

skm projekt
www.skm.com.pl ■ e-mail: skm@skm.com.pl ■ tel.kom.+48 722 397 569 ■ tel. +48 32 219 0410

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY
TYTUŁ RYSUNKU	PLAN INSTALACJI UZIEMIENIA I ODGROMOWEJ

UDZIAŁ	NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	FAZA PROJEKTU	DATA	SKALA
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Bartosz Rek	specj. inst. elektryczne SLK/6007/PWBE/15		PT-W	09.2023	1:100
OPRACOWAŁ				NR RYSUNKU :	E01	
SPRAWDZIŁ				REWIZJA :		

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM, USTAWA z dn.04.02.1994, DZ.U.NR80 z 2000r., poz.904, WRAZ Z PÓŹNIEJSZYMI ZMIANAMI
ROZPOWSZECHNIANIE I POWIELANIE NINIEJSZEJ DOKUMENTACJI BEZ ZGODY skm projekt JEST ZABRONIONE
ROZWIĄZANIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PROJEKCIE SĄ OBOWIĄZUJĄCE. WSZELKIE ZMIANY W TRAKCIE REALIZACJI OBIEKTU WYMAGAJĄ AKCEPTACJI PROJEKTANTA. REALIZACJA NIEZGODNA Z PROJEKTEM ZWALNIA PROJEKTANTA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA PROJEKTOWANY I REALIZOWANY OBIEKT I PRZENOSI TĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ NA WYKONAWCĘ