

Pieszycy, dnia 18 sierpnia 2023 r.

**GMINA PIESZYCE**  
**ul. Tadeusza Kościuszki 2**  
**58 – 250 Pieszycy,**

Nr sprawy: WGPRiIT.271.19.2023

**do wszystkich zainteresowanych**

***Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przebudowa drogi publicznej nr 117655D w miejscowości Piskorzów – etap 1***

Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień na złożone pytania:

1. W części opisowej PFU podana jest informacja, że załącznikiem do PFU jest projekt zagospodarowania terenu, przedstawiony na rysunkach nr 1-4. Prosimy o udostępnienie wszystkich załączników graficznych do PFU.  
[Odp: Projekt zagospodarowania terenu dla etapu 1 został umieszczony na stronie postępowania w dniu 10.08.2023r.](#)
2. Prosimy o podanie docelowej klasy technicznej drogi po przebudowie oraz o wskazanie docelowej szerokości jezdni na poszczególnych odcinkach drogi.  
[Odp: Szerokość drogi 3,5m z mijankami – zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Klasa techniczna drogi – droga dojazdowa.](#)
3. Prosimy o podanie docelowej kategorii obciążenia ruchem, dla której należy zaprojektować oraz wykonać konstrukcję jezdni.  
[Odp: Docelowa kategoria obciążenia ruchem – KR2.](#)
4. W punkcie 1.3.1 PFU podano minimalne wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji oraz nawierzchni elementów drogi. Ze względu na informację, że podane parametry stanowią wymóg minimalny Zamawiającego, prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie oraz wykonanie konstrukcji jezdni zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych I Półsztywnych oraz Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych przy założeniu rozwiązań właściwych dla założonej kategorii obciążenia ruchem oraz określonych na etapie projektowania warunków gruntowo-wodnych.  
[Odp: Zamawiający dopuszcza zaprojektowanie oraz wykonanie konstrukcji jezdni zgodnie z Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych oraz Katalogiem Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych przy założeniu rozwiązań właściwych dla założonej kategorii obciążenia ruchem oraz określonych na etapie projektowania warunków gruntowo-wodnych.](#)
5. W pkt. 1.1.1. PFU wskazano konieczność przebudowy nawierzchni zjazdów. W pkt. 1.2.2. określono, że zakres robót związanych z realizacją zadania obejmuje m. in. wykonanie

konstrukcji zjazdów. Prosimy o udzielenie informacji, czy zakres przewidzianych do wykonania robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejących zjazdów z zachowaniem ich parametrów charakterystycznych, czy zachodzi również konieczność budowy nowych zjazdów. W przypadku konieczności budowy nowych zjazdów prosimy o określenie ich lokalizacji oraz parametrów docelowych. Prosimy o potwierdzenie, że przebudowę zjazdów należy wykonać wyłącznie w granicach istniejącego pasa drogowego.

Odp: Zakres przewidziany do wykonania robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejących zjazdów. Przebudowę zjazdów należy wykonać wyłącznie w granicach istniejącego pasa drogowego.

6. Prosimy o określenie, czy zakres przewidzianych do wykonania robót budowlanych obejmuje przebudowę istniejących przepustów zlokalizowanych w pasie drogi, w szczególności przepustów zlokalizowanych w ciągu rowu drogowego pod zjazdami.

Odp: Przepusty do przebudowy zostały wskazane w projekcie zagospodarowania terenu.

7. Ze względu na lokalizację drogi w bezpośredniej bliskości potoku Kłomnica prosimy o udzielenie informacji, czy zakres zamówienia obejmuje ingerencję w istniejące mury oporowe oraz bariery i balustrady, oddzielające drogę od potoku. Jeżeli tak, prosimy o podanie zakresu robót budowlanych przewidzianych do wykonania w tym zakresie.

Odp: Zakres zamówienia nie obejmuje murów oporowych, barier i balustrad.

8. Prosimy o informację, czy Zamawiający posiada ważne pozwolenie wodnoprawne na urządzenia wodne zlokalizowane w pasie drogi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, w szczególności na wyloty urządzeń kanalizacyjnych odprowadzających wody opadowe do potoku Kłomnica.

Odp: Zamawiający nie posiada ważnego pozwolenia wodnoprawnego na urządzenia wodne zlokalizowane w pasie drogi w zakresie objętym przedmiotem zamówienia. Pozwolenie wodnoprawne należy uzyskać na etapie wykonywania projektu technicznego.

9. W opisie przedmiotu zamówienia nie zawarto informacji o konieczności budowy kanału technologicznego. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający spełnia przesłanki art. 39 Ust. 6ba Ustawy o Drogach Publicznych.

Odp: Zamawiający informuje, iż spełnia przesłanki art. 39 Ust. 6ba Ustawy o Drogach Publicznych.