UWAGA:
1.ZAKAZ PODŁĄCZENIA KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO KANALIZACJI SANITARNEJ I TECHNOLOGICZNEJ.
2. METODĄ ODKRYWKOWĄ SPRAWDZIĆ ODPROWADZENIE WÓD OPADOWYCH DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ. W PRZYPADKU PODŁĄCZENIA DO KANALIZACJI SANITARNEJ NALEŻY JA PRZEPIĄĆ DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
3. W ZWIĄZKU Z BRAKIEM DOKUMENTACJI ARCHIWALNEJ NALEŻY NA ETAPIE REALIZACJI DOKONAĆ ODKRYWEK PRZEWODÓW PODPOSADZKOWYCH WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO ISTNIEJĄCEJ KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ.

Pomieszczenie pod tarasem
-1.12
hpom=276
drzwi nieotwierane (stalowe)
+0,47
-0,07
okno zaślepione
dylatacja
Pion kanalizacji technologicznej wyprowadzić na dach zakończyć wywiewką.
Na poziomie piwnicy należy zaślepić celem włączenia instalacji na etapie II
Pion należy obudować
Istniejący pion do wymiany na nowy. Dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji.
Do istniejącego pionu wpiąć dotychczasowe podejścia.
Podejscia wychodzące ze ścian i stropu należy wykonać szczelnie. W przypadku dużych zniszczeń rurociągów, wymienić na nowe.
Na etapie II - realizacji kuchni wraz z instalacjami podposadzkowymi projektowane piony należy przepiąć do nowowykonywanych poziomów z uwzględnieniem ich podziału.
Przejscie przez strop wykonać szczelnie.
Na etapie II - realizacji kuchni wraz z instalacjami podposadzkowymi projektowane piony należy przepiąć do nowowykonywanych poziomów z uwzględnieniem ich podziału.
Istniejący pion kanalizacji deszczowej do wymiany po trasie na nowy
na etapie realizacji potwierdzić lokalizację i podłączenie pionu deszczowego do kanalizacji deszczowej
Istniejący pion kanalizacji deszczowej do wymiany po trasie na nowy na etapie realizacji potwierdzić lokalizację i podłączenie pionu deszczowego do kanalizacji deszczowej
Istniejący pion do wymiany na nowy. Dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji.
Do istniejącego pionu wpiąć dotychczasowe podejścia.
Podejscia wychodzące ze ścian i stropu należy wykonać szczelnie. W przypadku dużych zniszczeń rurociągów, wymienić na nowe.
Węzeł C.O.
hpom=294
hpom=106
hpom=293
-1.21
-1.7
-1.4
hpom=292
±0,00
-1.6
-1.3
hpom=290
h=212
h=204
hpom=293
hpom=288
hp=120
-1.16
hpom=288
-1.17
hpom=293
-1.18
hpom=293
Istniejący pion do wymiany na nowy, wyprowadzić na dach zakończyć wywiewką. Dokładna lokalizacja do ustalenia na etapie realizacji.
Do istniejącego pionu wpiąć dotychczasowe podejścia.
W przypadku dużych zniszczeń rurociągów, wymienić na nowe.
Pion obudować, warstwy posadzki oraz ścian należy odtworzyć.
-1.19
hpom=293
-1.20
hpom=299
hpom=213
Projektowana kratka transferowa pęczniejąca o wymaganej powierzchni czynnej 0,022 m²
hpom=289
-1.30
Pion kanalizacji technologicznej wyprowadzić na dach zakończyć wywiewką.
Na poziomie piwnicy należy zaślepić celem włączenia instalacji na etapie II
Pion należy obudować.
-1.1
hstopnia=27
+0,49
hstopnia=22
-1.2
hpom=280
0.1
luksfery gr. 15cm

LEGENDA:

- rurociąg kanalizacji sanitarnej podposadzkowej
- rurociąg kanalizacji sanitarnej nadposadzkowej
- rurociąg kanalizacji sanitarnej podstropowej
- kanalizacja technologiczna podposadzkowa
- kanalizacja technologiczna nadposadzkowa
- kanalizacja technologiczna podstropowa
- odwodnienie dachu
- PS 1 — pion kanalizacyjny wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką
- PT 01 — pion kanalizcji technologicznej wyprowadzony ponad dach i zakończony wywiewką
- ist.PK 1 — istniejący pion kanalizacji
- Ø110 — średnice przewodów kanalizacji
- KR — kratka kanalizacyjna

UWAGI:

1. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z PROJEKTEM I WARUNKAMI ISTNIEJĄCYMI NA PLACU BUDOWY A TAKŻE SPRAWDZIĆ WYMIARY NA BUDOWIE I MOŻLIWOŚĆ MONTAŻU PRZEWODÓW I URZĄDZEŃI, ORAZ PRZEKAZAĆ INFORMACJE O ROZBIEŻNOŚCIACH JEDNOSTCE PROJEKTOWEJ.
2. WSZYSTKIE ROBOTY MAJĄ BYĆ WYKONANE ZGODNIE Z WYMAGANIAMI OKREŚLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE I WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE I TECHNICZNE DOTYCZĄCE SZTUKI BUDOWLANEJ.
3. RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ DOKUMENTACJI ARCHITEKTONICZNEJ ORAZ Z OPRACOWANIAMI BRANŻOWYMI.
4. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIĄZANIA I MATERIAŁY WINNY MIEĆ WYMAGANE CERTYFIKATY I APROBATY DOPUSZCZAJĄCE DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB I STRAŻY POŻARNEJ.
5. W SUFITACH PODWIESZANYCH NIEROZBIERALNYCH LUB LOKALNYCH ZABUDOWACH G-K NALEŻY PRZEWIDZIEĆ OTWORY REWIZYJNE DO ARMATURY INSTALACYJNEJ.
6. PRZEPUSTY INSTALACYJNE W ELEMENTACH ODDZIELENIA PRZECIWPOŻAROWEGO POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI) WYMAGANĄ DLA TYCH ELEMENTÓW. PRZEPUSTY INSTALACYJNE O ŚREDNICY POWYŻEJ 4 CM W ŚCIANACH I STROPACH DLA KTÓRYCH WYMAGANA KLASA ODPORNIOŚCI OGNIOWEJ CO NAJMNIEJ EI60 LUB R E I 60 POWINNY MIEĆ KLASĘ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ (EI)TYCH ELEMENTÓW.

TEMAT	Remont zaplecza kuchennego oraz adaptacja sali i garażu w Przedszkolu nr 2 w Bieruniu zlokalizowanym na działce nr ewid. 513/61, obr. Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230. ETAP I
ADRES INWESTYCJI	Działka nr ewid. 513/61, obr. 1 Bieruń Nowy, przy ul. Warszawskiej 230, 43-155 Bieruń
INWESTOR	Gmina Bieruń, Urząd Miejski ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	PROGET ANNA MARZEC nip: 864-177-16-98 Ul. Nowohucka 92a/15, 30-728 Kraków — MARZEC BUDOWNICTWO
BRANŻA	SANITARNA
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Weronika Pałasz-Kirsek upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń nr MAP/0432/PWOS/09
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Anna Marcińska upr. bud. w spec. instalacje sanitarne do proj. bez ograniczeń nr MAP/0297/PBS/19
TYTUŁ RYSUNKU	INSTALACJE WOD.-KAN. INSTALACJA KANALIZACJI - RZUT PIWNICY (FRAGMENT)
SKALA: 1:100	NR RYSUNKU: PT.S.K-1 — DATA: 02.2024 r. — STRONA: