



Kartuzy, 06.04.2022 r.

Zn. spr.: SA.270.6.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych pn. „Termomodernizacja leśniczówki Sikorzyno z przebudową oraz budowa zbiornika na wody deszczowe” (zn. spr. SA.270.6.2022).

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 ze zm.), informuję, iż w dniu 05.04.2022 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Poniżej przedstawiam treść wraz z wyjaśnieniem udzielonym przez Zamawiającego.

Pytanie:

„Pytanie. Proszę o podanie szczegółowego zestawienia stolarki drzwiowej i okiennej wraz z dokładnym opisem dotyczącym wymiany drzwi. Podany przedmiar, jeśli chodzi o drzwi jest bardzo lakoniczny i trudno ustalić w niektórych pozycjach czy drzwi mają być wymienione na drewniane czy pvc.”

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rodzaj oraz wymiary stolarki okiennej i drzwiowej zostały opisane na rzutach poziomych kondygnacji i pomieszczeń oraz rysunkach elewacji w dokumentacji projektowej oraz w przedmiarze robót dla poszczególnych pomieszczeń.

Dokładny opis dotyczący wymiany stolarki zawiera:

1. Demontaż ościeżnicy oraz skrzydeł (okiennego, drzwiowego)
2. Obsadzenie ościeżnicy wraz z uszczelnieniem pianką poliuretanową i silikonem.
3. Zawieszenie skrzydeł wraz z regulacją.
4. Wykonanie i uzupełnienie tynku do lica ściany. (założenie narożników)
5. Oczyszczenie powierzchni stolarki po jej montażu.

NADLEŚNICZY
Nadleśnictwa
Kartuzy
Michał Majewski

