



## Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie

ul. Gdańska 56, 64-700 Czarnków  
tel. 67 255 28 23/fax: 67 255 29 31

e-mail: [sekretariat@zdpczarnkow.pl](mailto:sekretariat@zdpczarnkow.pl)

BDO: 000444006

---

Czarnków, dnia 16.02.2024 r.

Znak sprawy: **ZDP-2.2410.3.2024**

***Dotyczy postępowania na roboty budowlane pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1325P na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 178 do miejscowości Radosiew”***

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2023r., poz. 1605) (ustawa Pzp) Zamawiający udziela odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ.

**Pytanie nr 1:**

Podczas wizji lokalnej stwierdzono występowanie destruktu smołowego w nawierzchni istniejącej drogi. Z uwagi na fakt, że jest to odpad niebezpieczny, a jego utylizacja wiąże się z kosztem na poziomie 1000zł/t czy Zamawiający rozważa zmianę technologii wykonania robót na technologię MCE? Pozwoli to na optymalizację kosztów oraz wpłynie pozytywnie na ochronę środowiska.

**Odpowiedź nr 1:**

Zgodnie z przeprowadzonymi odwiertami w nawierzchni grubość istniejących warstw bitumicznych na drodze powiatowej waha się od 2 cm do 4 cm. Mając na uwadze konieczność poszerzenia jezdni istniejące grubości warstw bitumicznych nie pozwalają na zastosowanie technologii MCE.

**Dyrektor  
/-/ mgr inż.  
Grzegorz Kaźmierczak**