



Burmistrz Miasta Łeby

84-360 Łeba, ul. Kościuszki 90, tel. +48 59 866 15 10, fax: +48 59 866 13 37
sekretariat@leba.eu, burmistrz@leba.eu, www.lebabip.pl, www.leba.eu

L.dz. GKI.7011.1.1.2019.GK

Łeba, dnia 2019-03-27

Projektowanie i Nadzory Branży Sanitarnej

Zbigniew Wysokiński
Ul. E.Platter 14A/4
84-300 Lębork

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 26.03.2019 roku w sprawie budowy sieci kanalizacji deszczowej dla odwodnienia pasa drogowego – przedłużenia ul. Wysockiego zlokalizowanego w działce oznaczonej nr 822/10 obręb 1 Łeba, **ustalam warunki techniczne**, według których należy opracować dokumentację techniczną budowy sieci kanalizacji deszczowej w sposób następujący:

- 1.1. Sieć kanalizacji deszczowej po terenie pasa drogowego w przedłużeniu ul. Wysockiego należy zaprojektować w całości w systemie grawitacyjnym.
- 1.2. Odprowadzenie wód opadowych z utwardzonych nawierzchni pasa jezdni i miejsc postojowych przewidzieć do istniejącego rowu przydrożnego po wcześniejszym podczyszczeniu w osadniku zawiesiny mineralnej i separatorze substancji ropopochodnych. Zakończenie kanalizacji do rowu zaprojektować typowym wylotem betonowym.
- 1.3. System kanalizacji grawitacyjnej przewidzieć z rur kanalizacyjnych litych z PVC o sztywności obwodowej SN 8 kN/m².
- 1.4. Studzienki rewizyjne z dopływami z wpustów deszczowych na głównym przewodzie kanalizacyjnym przewidzieć jako tworzywowe z PP o średnicy rury trzonowej min. 400 mm.
- 1.5. Włazy kanalizacyjne na studzienkach w pasach drogowych zaprojektować typu ciężkiego -klasy D 400.
- 1.6. Projekt budowlany sieci kanalizacji deszczowej należy uzgodnić w tutejszym Urzędzie min w 2 egz.
- 1.7. Niniejsze warunki techniczne i ogólne tracą ważność po upływie 24 miesięcy od daty ich wystawienia.

Z up. BURMISTRZA

Ewa Kapłańska
Z-ca BURMISTRZA MIASTA

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

STAROSTWO POWIATOWE
W LĘBORKU

23
34