



| L.p. | Nazwa wyposażenia | Materiał |
|------|---|---------------|
| 1 | Zbiornik pompowni D=2m, H=4,8m; wersja nieprzejezdna | polimerobeton |
| 2 | Wkładka denna typu TOP150 o średnicy zew. 1450 mm | laminat |
| 3 | Stopa sprzęgająca DN100 do montażu na skośnej powierzchni | żeliwo |
| 4 | Pompa - punkt pracy Q = 6,27 l/s, H = 14,1 m P2=2,4kW | żeliwo |
| 5 | Szakla o udźwigu 0,5T | AISI316 |
| 6 | Łańcuch z pośrednimi ogniwami, L=7m, udźwig do 0,2T | AISI 316 |
| 7 | Orurowanie DN80 | AISI304 |
| 8 | Zawór zwrotny kołnierzowy AVK DN80 | żeliwo |
| 9 | Zasuwa klinowa miękkouszczelniona AVK DN80 | żeliwo |
| 10 | Prowadnice 2" | AISI304 |
| 11 | Właz dwudzielny 1450x900 mm | AISI304 |
| 12 | Kominek wentylacyjny z filtrem z węgla aktywnego | PVC |
| 13 | Drabinka zejściowa | AISI304 |
| 14 | Pomost obsługowy | AISI304 |
| 15 | Krata koszowa | AISI304 |

| | | | |
|------------------------------|---|--------|-----------|
| ENERO s.c. Usługi Projektowe | | | |
| ul Kwiatowa 8L, 38-200 Jasło | | | |
| Temat | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dębowiec | Faza | P.A.B. |
| Tytuł rysunku | Przepompownia ścieków sanitarnych - schemat | Data | 04.2022r. |
| Inwestor | Gmina Dębowiec | Skala | |
| Autor projektu | mgr inż. Włodzimierz Pietraszek | Podpis | 2 |
| | Upr. bud. ANB.V.7342-221/94 | | |
| Wykonał | mgr inż. Włodzimierz Pietraszek | Podpis | |
| | Upr. bud. ANB.V.7342-221/94 | | |
| Sprawdził | | Podpis | |