Nr skrzyni wania	Nazwa odcinka	LOKALIZACJA PRZEKROCZENIA		DANE TECHNICZNE DROGI					DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI									
									RURA PRZEWODOWA				RURA OCHRONNA					
		Obręb ewid.	Działka ewid.	Rodzaj	Kategoria	Klasa	Numer	Nawierzchnia	Ciśnienie	Średnica nomin.	Grubość ścianki	Materiał	Klasa	Średnica nomin.	Grubość ścianki	Materiał	Klasa	Długość
				[-]	[-]	[-]	[-]	[typ]	[MPa]	[mm]	[mm]	[typ]		[mm]	[mm]	[typ]		[m]
SIEĆ WODOCIĄGOWA																		
15w	W117 + Z40	Ropica Polska	284/2	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	≤1.2	63	5,8	PE100RC	SDR11 PN16	125	7,4	PE100	SDR17 PN10	8,0
16w	W114 + W118	Ropica Polska	284/2	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	10,0
17w	ZNO4 + W121	Ropica Polska	284/2	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	14,0
18w	W136 + Z51	Ropica Polska	291	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	≤1.2	75	6,8	PE100RC	SDR11 PN16	140	8,3	PE100	SDR17 PN10	8,0
19w	W138 + W142	Ropica Polska	291	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	10,0
20w	W132 + W198	Ropica Polska	291	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	12,0
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ																		
2k	S3-1 + S3-2	Ropica Polska	291	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	graw.	200	11,9	PE100	SDR17 PN10	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	48,0
8k	S4-45 + S4-46	Ropica Polska	284/2	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	graw.	200	11,9	PE100	SDR17 PN10	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	11,0
9k	S4-48 + S4-49	Ropica Polska	284/2	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	graw.	160	9,5	PE100	SDR17 PN10	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	13,0
11k	S4-50 + S4-51	Ropica Polska	354	Publiczna	Gminna	D	270574K	Bitumiczna	graw.	200	11,9	PE100	SDR17 PN10	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	11,0

STUDZIENKI NA PRZYŁĄCZACH KANALIZACYJNYCH

s3-1	308,83 307,78	s4-4	328,55 326,85

Nr skrzyni wania	Nazwa odcinka	RURA OCHRONNA NA KABLU			DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI									
					RURA PRZEWODOWA				RURA OCHRONNA					
		Typ	Średnica nomin.	Długość	Ciśnienie	Średnica nomin.	Grubość ścianki	Materiał	Średnica nomin.	Grubość ścianki	Materiał	Klasa	Długość	
		[-]	[mm]	[m]	[MPa]	[mm]	[mm]	[typ]	[mm]	[mm]	[typ]		[m]	
KABLE ENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA														
eN 7w	W114 + W115	PVC A110PS	110	5,0	≤1.2	75	6,8	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-
eN 10k	S4-45 + S4-48				graw.	200	5,9	PVC-U	S	-	-	-	-	-
eN 8w	W34 + W53	PVC A110PS	110	3,0	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-
eN 9w	W205 + W206	PVC A110PS	110	4,0	≤1.2	110	10,0	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-
eN 3k	S2-22 + S2-23				graw.	200	5,9	PVC-U	S	-	-	-	-	-
eN 4k	S2-24 + b/w	ISTNIEJĄCA RURA OCHRONNA			graw.	160	4,7	PVC-U	S	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	4,0
eN 5k										-	-	-	-	-
eN 11k	S4-48 + S4-49	PVC A110PS	110	3,0	graw.	160	9,5	PE100	SDR17 PN10	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	13,0
eN 10w	W206 + W207	ISTNIEJĄCA RURA OCHRONNA			≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-
eN 11w	W207 + Z77	PVC A110PS	110	3,0	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-
KABLE I KANALIZACJA TELETECHNICZNA														
TT 1w	W204 + W205	PVC A160PS	160	4,0	≤1.2	110	10,0	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-
TT 1k	S2-20 + S2-22				graw.	200	5,9	PVC-U	S	-	-	-	-	-

Nr skrzyni wania	Nazwa odcinka	Kąt skrzyżowania	DANE TECHNICZNE GAZOCIĄGU			DANE TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ SIECI											Odległość w pionie pomiędzy zewnętrzną ścianką rury przewodowej lub rury ochronnej, a zewnętrzną ścianką gazociągu
						RURA PRZEWODOWA				RURA OCHRONNA							
			Ciśnienie	Średnica nomin.	Materiał	Ciśnienie	Średnica nomin.	Grubość ścianki	Materiał	Klasa	Średnica nomin.	Grubość ścianki	Materiał	Klasa	Długość	
			[MPa]	[mm]	[typ]	[MPa]	[mm]	[mm]	[typ]		[mm]	[mm]	[typ]		[m]	[cm]
SIEĆ I PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE																	
12w	W55 + W57	86°	s/c	40	Stal	≤1.2	160	14,6	PE100RC/ PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
23w	W114 + W115	83°	s/c	25	Stal	≤1.2	75	6,8	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
24w	w22 + w23	89°	s/c	40	Stal	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
25w	W128 + W130	88°	s/c	20	Stal	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
26w	Z48 + W157	60°	s/c	40	Stal	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
27w	W153 + W154	62°	s/c	32	Stal	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	90	5,4	PE100	SDR17 PN10	5,0	≥ 20
28w	W159 + W160	85°	s/c	32	Stal	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
29w	W160 + W159	84°	s/c	25	Stal	≤1.2	90	8,2	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
30w	S3-1 + S6-3	84°	s/c	25	Stal	≤1.2	110	6,6	PE100	SDR17 PN10	200	11,9	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
31w	Z64 + W167	85°	s/c	25	Stal	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
35w	W198 + W199	83°	s/c	40	Stal	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
36w	W201 + Z74	79°	s/c	40	Stal	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
37w	Z75 + w33	79°	s/c	20	Stal	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
38w	W207 + Z77	88°	s/c	20	Stal	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
39w	W206 + W208	90°	s/c	20	Stal	≤1.2	110	10,0	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
40w	W210 + Z78	89°	s/c	25	PE	≤1.2	40	3,7	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
41w	Z81 + W211	86°	s/c	20	Stal	≤1.2	160	14,6	PE100RC	SDR11 PN16	-	-	-	-	-	≥ 20
SIEĆ I PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ																	
2k	S2-13 + Nr266	78°	s/c	40	Stal	graw.	160	4,7	PVC-U	S	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
3k	S2-13 + S2-14	61°	s/c	40	Stal	graw.	200	5,9	PVC-U	S	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
4k	S2-10 + S2-15	86°	s/c	20	Stal	graw.	200	5,9	PVC-U	S	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
5k	S2-15 + S2-16	79°	s/c	40	Stal	graw.	200	5,9	PVC-U	S	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
6k	S2-22 + S2-23	90°	s/c	20	Stal	graw.	200	5,9	PVC-U	S	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
7k	S2-24 + b/w	61°	s/c	25	PE	graw.	160	4,7	PVC-U	S	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
8k	S3-2 + S3-4	86°	s/c	40	Stal	graw.	200	5,9	PVC-U	S	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
18k	S4-45 + S4-48	83°	s/c	25	Stal	graw.	200	5,9	PVC-U	S	315	18,7	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
19k	OB-4 + P2	89°	s/c	25	Stal	≤1.0	90	5,4	PE100	SDR17 PN10	160	9,5	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20
20k	S6-8 + S6-9	84°	s/c	25	Stal	graw.	160	4,7	PVC-U	S	250	14,8	PE100	SDR17 PN10	4,0	≥ 20

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator ośrodka prac geodezyjnych: 6640. M3. 2023.
Imiona służby geodezyjnych, której otrzymał zgłoszenie: STAROSTA GORLICKI
Wykonawca prac geodezyjnych: TOMASZ KRZYSZYCHA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: 6640.173.2023 28.05.2023 r.
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: mgr inż. Tomasz Krzyszycha GEODETA UPRAWNIONY uprawnienia nr 15704
USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Krzyszycha 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 14/62 NIP 7381026598 REGON 491782373 tel. 603-365-720

Podział działki nr 298/1 na działki nr 298/3 i 298/4 zatwierdzony decyzją nr PB.6853.5.26.2022 z dnia 24 października 2022 roku
działki nr 301 na działki nr 301/1, 301/2 i 301/3 zatwierdzony decyzją nr PB.6853.5.25.2022 z dnia 5 grudnia 2022 roku
oraz działek nr 290/1 na działki nr 290/4, 290/5 i 290/6 zatwierdzony decyzją nr PB.6853.5.26.2022 z dnia 6 lutego 2023 roku

Gorlice, dnia 10 lutego 2023 roku
URZĄD GMINY GORLICE
Uzgodniono jak w/w/mapie/decyzji
Znak: GR.7561.47.81.2022, PM.6853.435.4-1.2.2022
Dotyczy: kanalizacji/wodociągu
Na działce nr: 298/3, 298/4
Gorlice, dnia 27-02-2023
Z up. WÓJTA GMINY
mgr inż. Marcin Słusiewicz
Kierownik
Zespołu ds. Inwestycji i Mostów
mgr inż. Andrzej Kotwicki

Gorlice, dnia 27 stycznia 2023 roku

Potwierdzam zgodność treści mapy z orygi nałem w zakresie aktualności geodezyjnego przyłęgu do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. (Dokumenty zawierające wynik pozytywnej weryfikacji z dnia 23 listopada 2022 r., nr 6640.2434.2020_36895 oraz z dnia 05 stycznia 2023 r., nr 6640.13.2023_38039)

RYSUNEK NR 5 (ARKUSZ 5)
RYSUNEK NR 6 (ARKUSZ 1)
RYSUNEK NR 4 (ARKUSZ 2)
RYSUNEK NR 2 (ARKUSZ 4)
RYSUNEK NR 3 (ARKUSZ 3)
Granice ewidencyjne
1. Gorlice 00011
2. Ropica Polska 00071
3. Bystra 00002
UKŁAD RYSUNKÓW

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
Identyfikator ośrodka prac geodezyjnych: 6640.2434.2021
Imiona służby geodezyjnych, której otrzymał zgłoszenie: STAROSTA GORLICKI
Wykonawca prac geodezyjnych: TOMASZ KRZYSZYCHA
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji: 6640.2434.2021 30.05.2022
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac: mgr inż. Tomasz Krzyszycha GEODETA UPRAWNIONY uprawnienia nr 15704
USŁUGI GEODEZYJNE Tomasz Krzyszycha 38-300 Gorlice, ul. Słoneczna 14/62 NIP 7381026598 REGON 491782373 tel. 603-365-720

Zaopiniowano pozytywnie
Nr ON-N2.9083.1.NG.2023
w Gorlicach dnia 24.03.2023 r.
Gorlice, dnia 24.05.2023 r.
ASYSTENT PSSE w Gorlicach
mgr inż. Łukasz Pawłowski

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000
Arkusz 2(5)

Mapa powstała na podstawie istniejącej mapy zasadniczej i pomiaru bezpośredniego wykonanego we wrześniu 2022r.
Układ odniesienia poziomy – 2000, wysokościowy – Kronsztad 86
Granice działek naniesiona za mapą ewidencyjną.

Woj. małopolskie
Gmina: Gorlice
Obręb: Ropica Polska 120504_2.0007
Działka nr 338
K.m.z. 7.116.22.16.2, 7.116.22.16.4
ID pracy: 6640.2434.2021

W zakresie opracowania uwzględniono uzgodnione projekty w ZUDP. Nie wykluczа się istnienia w terenie urządzeń uzbrojenia terenu nie stwierdzonych podczas wywiadu i pomiaru w terenie.
W zakresie opracowania nie badano służebności gruntowych.

- zakres pomiaru
- linia rozgraniczająca z MPZP
- zywopłot

Wykonał: Tomasz Krzyszycha
Gorlice: 2022-09-27

STUDZIENKI NA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

S2-10	312,70 310,66	S2-11	315,87 314,29	S2-12	316,69 315,13	S2-13	317,36 315,86	S2-14	319,94 318,37
S2-15	312,97 311,22	S2-16	313,83 311,97	S2-17	317,20 315,61	S2-18	320,84 319,02	S2-19	323,92 322,45
S2-20	327,66 325,32	S2-21	328,19 326,49	S2-22	327,25 325,73	S2-23	327,41 325,86	S2-24	330,80 329,30
S2-25	333,82 332,31	S2-26	334,69 332,69	S2-27	338,53 336,77	S3-1	299,79 297,69	S3-2	308,29 306,87
S3-3	309,95 307,50	S3-4	312,12 310,01	S4-4	330,84 328,55	S4-45	321,01 319,14	S4-46	323,34 321,87
S4-47	325,93 324,34	S4-48	326,93 325,24	S4-51	331,01 329,21	S5-1	321,90 320,05	S5-2	321,00 320,10
S6-1	310,76 308,26	S6-2	311,20 308,78	S6-3	311,67 309,30	S6-4	313,94 312,31	S6-5	315,96 314,35	S6-6	319,28 317,35	S6-7	320,62 318,58	S6-8	322,21 319,83	S6-9	327,73 325,57	S6-10	326,08 324,53
P2 (wg rys. szczegł.)									

Starosta Gorlicki
Dokumentacja projektowa nr GE.6630.93.2023
była przedmiotem narad koordynacyjnych przeprowadzonej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zakończonej w dniu 09-02-2023
Z up. Starosty
Joanna Krzyszycha
PODINSPEKTORZY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Signed by / Podpisano przez:
Joanna Maria Krzyszycha
Date / Data:
2023-02-09 09:13

RZECZOZNAWCA DS. SKAZY ZAKŁADU GÓRNICZEGO
PRZEMYSŁOWEGO SOLINA
mgr inż. Leszek Wrona 7239
Gorlice, 2023-03-27
Brak uwag.
Zgodność projektu z przepisami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

OZNACZENIA:

UZBROJENIE PROJEKTOWANE

- W1 PE100RC/80 W2 — PROJEKTOWANA ROZDZIELCZA SIEĆ WODOCIĄGOWA
- W1 PE100RC/80 W2 — PROJEKTOWANA ROZDZIELCZA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYKONANIA METODĄ BEZWYKOPOWĄ (PRZEWIERT STEROWANY) Z ZASTOSOWANIEM RURY OCHRONNEJ
- W1 PE100RC/80 W2 — PROJEKTOWANA ROZDZIELCZA SIEĆ WODOCIĄGOWA DO WYKONANIA METODĄ BEZWYKOPOWĄ (PRZEWIERT STEROWANY) BEZ STOSOWANIA RURY OCHRONNEJ
- PE100RC/80 W2 — PROJEKTOWANY PRZEWÓD SPUSTOWY SIECI WODOCIĄGOWEJ
- Z — PROJEKTOWANA ZASUWA ODCINAJĄCA NA SIECI
- ZNO — PROJEKTOWANY ZESPÓŁ NAPOWIETRZAJĄCO-ODPOWietrzający
- KSp — PROJEKTOWANA KOMORA SPUSTOWA
- Hp — PROJEKTOWANY HYDRANT PRZECIWPOŻAROWY NADZIEMNY (Z ZASUWĄ ODCINAJĄCĄ DN 80)
- W1 PE100/40 W2 — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWE
- Sw — PROJEKTOWANA STUDNIA WODOMIERZOWA
- S1 PVC/U/6300 S2 — PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK GRAWITACYJNY)
- S1 PE100/200 S2 — PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK GRAWITACYJNY) DO WYKONANIA METODĄ BEZWYKOPOWĄ (PRZEWIERT STEROWANY) Z ZASTOSOWANIEM RURY OCHRONNEJ
- S1 PE100/200 S2 — PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK GRAWITACYJNY) DO WYKONANIA METODĄ BEZWYKOPOWĄ (PRZEWIERT STEROWANY) BEZ STOSOWANIA RURY OCHRONNEJ
- c1 PE100/125 c2 — PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK TŁOCZNY)
- c1 PE100/125 c2 — PROJEKTOWANA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ (ODCINEK TŁOCZNY) DO WYKONANIA METODĄ BEZWYKOPOWĄ (PRZEWIERT STEROWANY) Z ZASTOSOWANIEM RURY OCHRONNEJ
- s1 PVC/U/6700 s2 — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ
- P — PROJEKTOWANA STACJA POMPOWNIA ŚCIEKÓW WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM
- PROJEKTOWANA ZALICZNIKOWA INSTALACJA ENERGETYCZNA NN DO POMPOWNI SIECIOWEJ (ZALICZNIKOWY KABEL ZASILAJĄCY YKY 5x6 mm²)
- PROJEKTOWANE UTWARDZENIE PŁACU WEWNĘTRZNEGO WOKÓŁ POMPOWNI ŚCIEKÓW ORAZ STACJI HYDROFOROWEJ
- PROJEKTOWANE OGRODZENIE Z FURTKĄ WEJŚCIOWĄ
- PROJEKTOWANA ZIELEŃ
- PROJEKTOWANY ZESTAW ZŁĄCZOMO POMIAROWY ZKZa-1P (w linii oprzelony zaworem zasuwowym) } OBIEKTY ODDZIELNYM OPRACOWANIEM PROJEKTOWYM
- 256 — NUMERY NIERUCHOMOŚCI ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W OBSZARZE OBJĘTYM ZAKRESEM OPRACOWANIA (wraz z obrębem oddziaływania)
- SC Ls SW Ls — NUMERY SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI Z ISTNIEJĄCYM DROGAMI GMINNYMI (Ls - sieć wodociągowa, Tk - sieć kanalizacji sanitarnej)
- G Tk G Tk — NUMERY SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJĄCYM GAZOCIĄGAMI ŚREDNIEGO I WYSOKIEGO OSIWENIA (Ls - sieć wodociągowa, Tk - sieć kanalizacji sanitarnej)
- eN Ls eN Tk — NUMERY SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI ENERGETYCZNYMI (Ls - sieć wodociągowa, Tk - sieć kanalizacji sanitarnej)
- TT Ls TT Tk — NUMERY SKRZYŻOWAŃ PROJEKTOWANEJ SIECI Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI TELETECHNICZNYMI (Ls - sieć wodociągowa, Tk - sieć kanalizacji sanitarnej)
- RW Ls RW Tk — NUMERY PRZEKROCZEŃ PROJEKTOWANEJ SIECIĄ RZEK I POTOKÓW (Ls - sieć wodociągowa, Tk - sieć kanalizacji sanitarnej)
- proj. k 474/2014 — PROJEKTOWANA KANALIZACJA SANITARNA } WG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO „KAN-EKO", Gorlice, kwiecień 2014 r.
- proj. g 474/2014 — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE } uzgodnionego Protokołem z narady Koordynacyjnej GE.6630.47.4204 z dn. 30.04.2014 r. ODDANE PROJEKTANTOM NA ETAPIE REALIZACJI INWESTYCJI
- proj. g — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE } DO ANULOWANIA
- proj. g — PROJEKTOWANE PRZYŁĄCZE GAZOCIĄGOWE } OBJĘTE ODDZIELNYM OPRACOWANIAMI PROJEKTOWYMI ORAZ ODREBNYMI POSTĘPOWANIAMI ADMINISTRACYJNYMI

UWAGA

SKRZYŻOWANIA PROJEKTOWANYCH SIECI Z ISTNIEJĄCYMI I PROJEKTOWANYMI GAZOCIĄGAMI WYKONAĆ UKŁADAJĄC PRZEWODY POD RUROCIĄGAMI GAZOWYMI Z ZACHOWANIEM MINIMALNEJ ODLEGŁOŚCI W PIONIE POMIĘDZY ZEWNĘTRZNĄ ŚCIANKĄ RURY PRZEWODOWEJ LUB RURY OCHRONNEJ A ZEWNĘTRZNĄ ŚCIANKĄ GAZOCIĄGU WYNOSZĄCEJ MIN. 0,20m.

UZBROJENIE ISTNIEJĄCE

- W — ISTNIEJĄCE WODOCIĄGI LOKALNE WRAZ ZE STUDNIAMI
- kn200 — ISTNIEJĄCA SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ
- kn200 — ISTNIEJĄCA KANALIZACJA SANITARNEJ W RURACH OCHRONNYCH
- kr110 — ISTNIEJĄCA LOKALNA KANALIZACJA SANITARNA WRAZ ZE ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI
- kr110 — ISTNIEJĄCA LOKALNA KANALIZACJA SANITARNA WRAZ ZE ZBIORNIKAMI BEZODPŁYWOWYMI DO LIKWIDACJI
- kd — ISTNIEJĄCA KANALIZACJA DESZCZOWA
- gn, gr — ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI s/c 1 n/c
- gn, gr — ISTNIEJĄCE GAZOCIĄGI s/c 1 n/c W RURACH OCHRONNYCH
- gn, gr — ISTNIEJĄCE NIECZYNNE GAZOCIĄGI s/c 1 n/c
- eN — ISTNIEJĄCE KABLE ENERGETYCZNE NN
- eN-o — ISTNIEJĄCE KABLE ENERGETYCZNE NN W RURACH OCHRONNYCH
- eN — ISTNIEJĄCE NIECZYNNE KABLE ENERGETYCZNE NN
- t — ISTNIEJĄCE KABLE I KANALIZACJA TELETECHNICZNA TT

09.01.2023
Brak uwag.
Jadwiga Gilewicz
Inż. Jan Dubiel
Upr. WUG Nr D-912

Tytuł rysunku:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU			Inwestor:	Gmina Gorlice ul. 11 listopada 2 38-300 Gorlice
Funkcja zakres opracowania	Imię i nazwisko	Specjalność Nr upr. budowlanych	Data	Podpis	Zamierzenie budowlane:
PROJEKTANT branża sanitarna	mgr inż. Janusz Kostecki	instalacyjno-inżynieryjna UAN-7342-52/93	2023-01		BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
PROJEKTANT branża konstrukcyjna	mgr inż. Roman Serafin	konstrukcyjno-budowlana 690/2000	2023-01		
PROJEKTANT branża elektryczna	mgr inż. Janusz Bełczyk	instalacyjno-inżynieryjna UAN-7342-69/92	2023-01		REJON: BUCH, TABORÓWKA
PRACOWNIA PROJEKTOWA	Kan Eko	Element projektu budowlanego:	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Skala: 1: 1000 Nr rys.: 4