

Oznaczenia i uwagi:
Rozdzielnię RE wykonać na bazie obudów z tworzywa termoutwardzalnego o stopniu ochrony IP 54 i II klasie ochronności, np obudowy OSZ 40x60 i fundamentu F 40 firmy EMITER, oraz wyposażyć wg niniejszego schematu.
Słup S40 zabudować obok rozdzielni przepompowni.

PRZK 63A	- przełącznik zasilania PRZK-4063/OBA	- SPAMEL
Q	- przełącznik z punktem neutralnym środkowym	- 004385 Legrand
ZZ	- zestaw zasilający z rozłącznikiem	- 056626 Legrand
CR	- czujnik ruchu CDM	- 16990 Schneider-Electric

Obiekt: SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z URZĄDZENIAMI NA SIECI I PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH W MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
SIECIOWE POMPOWNIE ŚCIEKÓW SANITARNYCH P1 I P2

Tytuł rysunku:

SCHEMAT UKŁADU ZASILANIA SIECIOWEJ POMPOWNI ŚCIEKÓW SANITARNYCH P2

Inwestor:
Gmina Gorlice
ul. 11 listopada 2
38-300 Gorlice

Funkcja zakres opracowania	Imię i nazwisko	Specjalność Nr upr. budowlanych	Data	Podpis
PROJEKTANT branża elektryczna	mgr inż. Janusz Belczyk	instalacyjno-inżynieryjna UAN-7342-52/93	2023-01	
PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY branża elektryczna	Władysław Jarek	instalacyjno-inżynieryjna GT.III-63-115/76	2023-01	

Zamierzenie budowlane:
BUDOWA WODOCIĄGU I KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI ROPICA POLSKA (GMINA GORLICE)
REJON: BLICH, TABORÓWKA

PRACOWNIA PROJEKTOWA Kan Eko | Element projektu budowlanego: PROJEKT TECHNICZNY | Skala: | Nr rys.: 4