

Miejskie Przedsiębiorstwo  
Gospodarki Mieszkaniowej  
Towarzystwo Budownictwa  
Społecznego Sp. z o.o.  
ul. 1 Maja 218  
41-710 Ruda Śląska

Ruda Śląska, dnia 15 grudnia 2021 roku

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy Pzp o nr sprawy: TIR/18/RB/PN/2021: Modernizacja energetyczna wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Gliwickiej 10 w Rudzie Śląskiej*

Działając na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz., 2019 z późn. zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie zawarte przez Wykonawcę w dniu 13 grudnia 2021 r., jak niżej:

**Pytanie nr 1:**

W opisie jest: wymiana instalacji domofonowej a w przedmiarze: Przełożenie kasy domofonowej nad ocieplenie wraz z wymianą. Jaki jest zakres robót.

**Odpowiedź na pytanie nr 1:**

W ofercie należy ująć wykonanie kompletnej instalacji domofonowej do dwóch klatek z kasetą Braille'a. Przewody na klatce schodowej należy ułożyć pod tynkiem, lokali mieszkalnych 9.

**Pytanie nr 2:**

Poz. 5.9 przedmiaru: Montaż masztu antenowego - montaż samego masztu czy przełożenie istniejących anten czy montaż nowych (jakich) oraz nowego okablowania?

**Odpowiedź na pytanie nr 2:**

W ofercie należy ująć montaż samego masztu antenowego.

**Pytanie nr 3:**

Poz. 9.19 przedmiaru: Wymiana skrzynek elektrycznych na klatkach schodowych - wymiana samych obudów czy kompletnych rozdzielnic wraz z zabezpieczeniami?

**Odpowiedź na pytanie nr 3:**

W ofercie, ze względu na zły stan techniczny, należy ująć wymianę 4 szt. drzwi do tablic piętrowych.

**Pytanie nr 4:**

Poz. 9.20 przedmiaru: Dostawa i montaż opraw oświetleniowych z czujnikiem ruchu na klatkach schodowych szt.1 - chyba błąd w ilości?

**Odpowiedź na pytanie nr 4:**

W ofercie należy ująć wymianę 10 szt. opraw na oprawy LED z czujnikiem ruchu i zmierzchu o minimalnym strumieniu 1800lm i 4000K.

**Pytanie nr 5:**

W opisie jest: Przełożenie linii elektroenergetycznej należy wykonać zgodnie z otrzymanymi uzgodnieniami branżowymi (zał. 4) - brak uzgodnień oraz pozycji w przedmiarze.

**Odpowiedź na pytanie nr 5:**

W załączeniu warunki TAURON, roboty z linią napowietrzna wykonać zgodnie z uzgodnieniem branżowymi, koszt ująć w załączniku nr 6 do SWZ w poz. nr 1.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy będą ubiegać o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

**ZAMAWIAJĄCY**

.....  
( Podpis kierownika zamawiającego  
lub osoby upoważnionej)