



**POLSKI
ŁĄD**

Gmina Ryglice, reprezentowana przez Burmistrza Ryglic

33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

tel. (14) 654 10 19

adres poczty elektronicznej: przetargi@ryglice.pl

adres strony internetowej: www.ryglice.pl, <https://bip.malopolska.pl/umryglice>

adres strony internetowej prowadzonego postępowania:

<https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385>

Zamówienie publiczne nr **RI.271.1.15.2022**

Ryglice, dnia 23.12.2022 r.

Wykonawcy

zainteresowani udziałem w nw. postępowaniu

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.1.15.2022 prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) na roboty budowlane p.n. „**Modernizacja i rozbudowa infrastruktury kulturalnej, turystycznej i społecznej w Gminie Ryglice**”, Cz. I – III zamówienia: Część I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną, Część III: Odnowa centrum miejscowości Wola Lubecka poprzez adaptację części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z budową garażu OSP etap II i zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną.

W dniu 21.12.2022 r. oraz w dniu 23.12.2022 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, przekazuję treść zapytań Wykonawcy wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. części I: Odnowa centrum miejscowości Joniny poprzez rozbudowę remizy OSP o garaż wraz z adaptacją części remizy na Filię Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze znajdują się pozycje 1.20 Klimatyzacja – sala.

Proszę o uszczegółowienie:

1. Typu jednostek wewnętrznych klimatyzatora: naścienne, kasetowe, kanałowe, podstropowe.
2. Konfiguracji połączenia pomiędzy jednostkami zewnętrznymi a jednostkami wewnętrznymi (pojedynczy split czy multisplit).
3. Mocy klimatyzatorów.
4. Lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w części rysunkowej projektu.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Przyjęto klimatyzatory naścienne typu multisplit 2x1 (1 jednostka zewnętrzna obsługuje 2 jednostki wewnętrzne).

Przyjęto moc chłodniczą 1 jednostki wewnętrznej min. 6 kW, moc grzewcza 7 kW.

Lokalizacja jednostek wewnętrznych w sali (pom. oznaczone 2.2 na rzucie piętra): po 2 szt na dłuższych ścianach pomieszczenia, jednostki zewnętrzne po 1 szt na elewacji północnej i południowej.

Ostateczna lokalizacja klimatyzatorów do ustalenia z inwestorem.

PYTANIA wraz z WYJAŚNIENIAMI – dot. części II: Odnowa centrum miejscowości Kowalowa poprzez adaptację części remizy na Filii Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Ryglicach, wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą turystyczną:

Pytanie nr 1:

W przedmiarze znajdują się pozycje 1.12 Montaż klimatyzatorów na sali – 6 szt. Proszę o uszczegółowienie:

1. Typu jednostek wewnętrznych klimatyzatora: naścienne, kasetowe, kanałowe, podstropowe.
2. Konfiguracji połączenia pomiędzy jednostkami zewnętrznymi a jednostkami wewnętrznymi (pojedynczy split czy multisplit).
3. Mocy klimatyzatorów.
4. Lokalizacji jednostek wewnętrznych i zewnętrznych w części rysunkowej projektu.

Bardzo proszę o udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania

W innym przypadku prosimy o wskazanie podstawy prawnej wedle której dopiski w SWZ stanowiąc

miały by opis przedmiotu zamówienia do którego wykonania zobowiązany będzie wykonawca.

Wyjaśnienie do pytania nr 1:

Przyjęto klimatyzatory naścienne typu multisplit 2x1 (1 jednostka zewnętrzna obsługuje 2 jednostki wewnętrzne).

Przyjęto moc chłodniczą 1 jednostki wewnętrznej min. 6 kW, moc grzewcza 7 kW.

Lokalizacja jednostek wewnętrznych w pom. oznaczone 2/4 na rzucie piętra: po 2 szt na ścianie zachodniej pomieszczenia 1 szt na ścianie pomiędzy pom 2/4 i pom 2/3.

W pom. oznaczone 2/3 na rzucie piętra 1 szt jednostki wewn na ścianie pomiędzy pom 2/3 i pom 2/4, 1 szt. na ścianie pomiędzy pom. 2/3 a pom. 2/5 i 1 szt na ścianie północnej pomieszczenia. Jednostki zewnętrzne 1 szt na elewacji zachodniej i 2 szt. na elewacji północnej.

Ostateczna lokalizacja klimatyzatorów do ustalenia z inwestorem.

Pozostałe zapisy SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU pozostają bez zmian. Powyższe wyjaśnienie oraz zmiany stanowią integralną część SWZ i OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU.

Z p. BURMISTRZA

mgr Krzysztof Kukułka
Zastępca Burmistrza

.....
(podpis i pieczęć kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

1 x Wykonawca, który zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ - za pośrednictwem platformazakupowa.pl

1 x <https://platformazakupowa.pl/transakcja/699385>- strona internetowa prowadzonego postępowania

1 x A/a

Sporządził: Daniel Grabowski

